

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫМСКИЙ РАЙОН**

ПРОТОКОЛ

проведения общественных обсуждений и общественных слушаний по рассмотрению технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» и проектной документации по объекту «Ударная ТЭС, в составе: Ударная ТЭС 1 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 2 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 3 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 4 этап строительства», расположенного в Крымском районе Краснодарского края

г.Крымск

28 октября 2021 г.
14:00 часов

Место проведения: Краснодарский край, город Крымск, улица Коммунистическая, дом 39-а в 14:00 часов.

Дата проведения: 28.10.2021 г.

Цель обсуждения: информирование населения о намечаемой градостроительной деятельности, выявление и учет мнения общественности по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение.

Тема обсуждения: техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» и проектная документация по объекту «Ударная ТЭС, в составе: Ударная ТЭС 1 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 2 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 3 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 4 этап строительства».

Инициатором проведения общественных слушаний является:

ООО «ВО «Технопромэкспорт»

Перечень обсуждаемой документации: техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» и проектная документация по объекту «Ударная ТЭС, в составе: Ударная 1 этап строительства. Корректировка, Ударная 2 этап строительства. Корректировка, Ударная 3 этап строительства. Корректировка, Ударная 4 этап строительства».

Правовая основа: Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями ст.3 Федерального Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; ст.28 Федерального закона №131-ФЗ от.6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4.8 "Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372. п.4.6, п.7.9.2, 7.9.4 «Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденных приказом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2021 № 999

Информация о проведении общественных (публичных) обсуждений:

доведена до сведения общественности через средства массовой информации в соответствии с п. 4.8 "Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372

п.4.6, п.7.9.2, 7.9.4 «Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденных приказом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2021 № 999:

1. На муниципальном уровне - через газету «Призыв» № 69 (13222) от 23.09.2021 г.;
2. На региональном уровне - через газету «Кубанские новости» № 140 (7121) от 21.09.2021 г.;
3. На федеральном уровне - через газету «Коммерсантъ» № 172 от 23.09.2021 г.;
4. Объявление на официальном сайте Администрации Муниципального образования Крымский район.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Начальник отдела экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район - Говорова Лариса Геннадьевна;
- Ведущий специалист отдела экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район – Бобяк Виктория Васильевна;
- Генеральный директор проектного института АО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» - Шаров Игорь Александрович;
- Заместитель главного инженера проектного института АО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» - Петров Сергей Александрович;
- Специалист по экологической безопасности Филиала «ТЭС Ударная» - Бессонова Валентина Анатольевна;

Председатель собрания:

Начальник отдела экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район - Говорова Лариса Геннадьевна.

Секретарь:

Ведущий специалист отдела экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район – Бобяк Виктория Васильевна.

ХОД СЛУШАНИЙ:

Председательствующая Говорова Л.Г. открыла общественные слушания и проинформировала о том, что слушания проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ, целью проведения общественных слушаний являются:

- информирование населения о намечаемой градостроительной хозяйственной деятельности и о результатах оценки воздействия на окружающую среду;
- выявление и учет мнения общественности по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение.

Целью проведения настоящих слушаний является информирование граждан о намечаемой градостроительной хозяйственной деятельности ООО «ВО «Технопромэкспорт» по вопросу строительства объекту «Ударная ТЭС, в составе: Ударная 1 этап строительства. Корректировка, Ударная 2 этап строительства. Корректировка, Ударная 3 этап строительства. Корректировка, Ударная 4 этап строительства».

Инициатором проведения общественных слушаний является ООО «ВО «Технопромэкспорт». Председательствующая предложила утвердить процедуру проведения слушаний:

1. Доклад представителя проектировщика – Шаров Игорь Александрович;
2. Вопросы присутствующих и ответы на них;
3. Итоги проведенных слушаний.

СЛУШАНИЯ:

Докладчик 1: Шаров И.А. рассказал, что в соответствии Поручением Президента Российской Федерации от 30.06.2020 № Пр-1062 об изменении состава генерирующего оборудования Ударной ТЭС и Решением Протокола совещания Минэнерго от 20.07.2020 № ЕГ/167пр произведена замена двух газотурбинных установок типа ГТЭС-25 ПА мощностью 25 МВт каждая на одну газотурбинную установку типа ГТЭ-110М мощностью 110 МВт.

В рамках строительства выделяются четыре этапа строительства:

- этап 1 – ввод в эксплуатацию РТСН, вспомогательных зданий и сооружений ТЭС;
- этап 2 – ввод в эксплуатацию энергоблока №1 (ПГУ-225МВт) со вспомогательными зданиями, сооружениями и оборудованием, необходимыми для его эксплуатации;
- этап 3 – ввод в эксплуатацию энергоблока №2 (ПГУ-225МВт) со вспомогательными зданиями, сооружениями и оборудованием, необходимыми для его эксплуатации;
- этап 4 – ввод в эксплуатацию газотурбинной установки ГТЭ-110М со вспомогательными зданиями, сооружениями и оборудованием, необходимыми для ее эксплуатации.

Площадка строительства Ударной ТЭС расположена по адресу: РФ, Краснодарский край, Крымский район, Киевское сельское поселение, в границах колхоза «Ленинский путь», сектор 15, часть контура 12, секция 36, часть контура 1, земельный участок с кадастровым номером: 23:15:0415003:195. Площадь земель, отводимых в постоянное пользование составляет 64,38 га.

Проведена оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Результаты оценки показали, что вклад Ударной ТЭС в существующее фоновое загрязнение воздушного бассейна минимален, шумовое воздействие на границе санитарно-защитной зоны достигает нормативных показателей звукового давления, обращение с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, образующиеся промышленные стоки после очистки максимально повторно используются в технологическом цикле электростанции.

Представлены графические материалы:

- ситуационный план расположения проектируемого объекта;
- 3D визуализация проектируемой электростанции.

Председательствующий предложил присутствующим высказать свое мнение по данной теме и задать интересующие их вопросы.

Вопрос 1: Какое минимальное расстояние до ближайшей жилой застройки?

Ответ: Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 287 метров от границы промплощадки в северо-восточном направлении (поселок Ударное). По результатам расчетов на границе жилой застройки уровни воздействия гораздо ниже допустимых.

Вопрос 2: Какую площадь занимает объект?

Ответ: Площадь составляет порядка 64,38 га.

Вопрос 3: Какое воздействие будет оказано на окружающую среду?

Ответ: Выполненные расчеты показали, что в результате воздействия выбросов в период строительства максимальные приземные концентрации оксидов азота не превысят 0,94 долей ПДК, а по оксиду углерода – 0,38 долей ПДК. При этом на границе жилой застройки максимальные концентрации оксидов азота не превысят 0,53 долей ПДК, а оксида углерода – 0,37 долей ПДК

В период эксплуатации максимальные приземные концентрации оксидов азота не превысят 0,48 долей ПДК, а по оксиду углерода – 0,37 долей ПДК.

Уровень звукового давления на прилегающей к ТЭС территории с учетом предусмотренных шумозащитных мероприятий не превысит 45 дБА в ночное время суток.

Итоги проведенных обсуждений

Заключительное слово председательствующей:

Подводя итог сегодняшних обсуждений, отмечаем, что общественные слушания признаны состоявшимися и проведенными в соответствии с установленным порядком: население было надлежащим образом извещено, была предоставлена возможность участия в проводимых общественных слушаниях.

Все заданные вопросы и ответы на них внесены в настоящий протокол.

Строительство объекта одобряется при условии соблюдения экологических требований.

Материалы слушаний сохраняются, ознакомиться с ним можно будет в Администрации Муниципального образования Крымский район по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Коммунистическая, дом 39-а.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ:

Общественные обсуждения по рассмотрению технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» и проектной документации по объекту «Ударная ТЭС, в составе: Ударная ТЭС 1 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 2 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 3 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 4 этап строительства» считать состоявшимися.






Принято решение ОДОБРИТЬ техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» и проектную документацию по объекту «Ударная ТЭС, в составе: Ударная ТЭС 1 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 2 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 3 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 4 этап строительства».

Приложения к настоящему протоколу:

1. Копия объявления о проведении общественных слушаний:

- копия газеты «Призыв» № 69 (13222) от 23.09.2021 г.;
- копия газеты «Кубанские новости» № 140 (7121) от 21.09.2021 г.
- копия газеты «Коммерсантъ» № 172 от 23.09.2021 г.

2. Копия журнала регистрации замечаний и предложений по рассмотрению технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» и проектной документации по объекту «Ударная ТЭС, в составе: Ударная ТЭС 1 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 2 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 3 этап строительства. Корректировка, Ударная ТЭС 4 этап строительства». (Заказчик- ООО «ВО «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»).

Председатель собрания		Говорова Л. Г.
Секретарь собрания		Бобяк В.В.
Генеральный директор АО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»		Шаров И. А.
Заместитель главного инженера АО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»		Петров С. А.
Специалист по экологической безопасности Филиала «ТЭС Ударная»		Бессонова В. А.