

Разработано: «Фортуна Проект»
www.fortunaproekt.ru

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ВАРЕНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2049 ГОДЫ
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14
1.1. Функциональная структура теплоснабжения	14
1.1.1. Зоны действия производственных котельных	14
1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения	15
1.2. Источники тепловой энергии	15
1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	15
1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	17
1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	17
1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	18
1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	19
1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	22
1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	22
1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	22
1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	23
1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	23
1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	23
1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	23
1.3. Тепловые сети, сооружения на них	24
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	24
1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	40
1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	41
1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	42
1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	42
1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их	42

обоснованности	
1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	43
1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	44
1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	44
1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	44
1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов	44
1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	45
1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	46
1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	47
1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	48
1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	48
1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	48
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	49
1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	49
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	49
1.3.21. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	49
1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей	49
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	49
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	50
1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	50
1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	51
1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	51
1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	51
1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения	52

на отопление и горячее водоснабжение	
1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	52
1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	54
1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	54
1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	56
1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	56
1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения	57
1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	57
1.7 Балансы теплоносителя	58
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	58
1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	63
1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	64
1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	64
1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	65
1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	65
1.8.4. Описание использования местных видов топлива	65
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	65
1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	65
1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	65
1.9. Надежность теплоснабжения	67
1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	67

1.9.2. Частота отключений потребителей	67
1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	67
1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	68
1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин в электроэнергетике»	68
1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	68
1.10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	70
1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	72
1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	72
1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	73
1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	74
1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления	74
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	74
1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	74
1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Варениковского сельского поселения	74
1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	74
1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	75
1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	75
1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	76
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	76
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	76
2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	76

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	76
2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	76
2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	78
2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	80
2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	80
2.7. Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	80
2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	81
2.9. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	81
2.10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	81
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	82
3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	82
3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	82
3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	82
3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	82
3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	82
3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	82
3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	82
3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	82
3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей,	82

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	
3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	82
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	82
4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	82
4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	86
4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	86
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРЕНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	86
5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	87
5.2. Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения	92
5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения	93
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	93
6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	93
6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участком такой	94

системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	
6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	95
6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	95
6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	96
6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97
6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	97
7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	97
7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	98
7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	98
7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	99
7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	99
7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой	99

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	
7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	99
7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	99
7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	99
7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	100
7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	100
7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	100
7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	101
7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	101
7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	101
7.16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	103
7.17. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	103
7.18. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	103
7.19. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	103
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	103
8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	103
8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Варениковского сельского поселения	104
8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок	104
8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	104

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	
8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	104
8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	104
8.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса	104
8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	106
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	106
9.1. Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	106
9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	107
9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	107
9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	107
9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	107
9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	107
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	107
10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Варениковского сельского поселения	108
10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	109
10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	110
10.4. Вид топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты" Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	110
10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	111

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса Варениковского сельского поселения	111
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	111
11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	114
11.2. Метода и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	114
11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	114
11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	118
11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	119
11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	119
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	119
12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	120
12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	128
12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	129
12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	130
ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРЕНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	132
13.1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	139
13.2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения	140
13.2.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в одноструйном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	140
13.2.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	140
13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	140
13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	141
13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	142
13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной	142

тепловой нагрузке	
13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	144
13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	144
13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	144
13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	144
13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	145
13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	145
13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	147
13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	148
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	148
14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	148
14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	152
14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	154
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	156
15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Варениковского сельского поселения	156
15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих состав единой теплоснабжающей организации	158
15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	161
15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	163
15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации	163
ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	164

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	164
16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	164
16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	173
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	174
17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	174
17.2. Ответы разработчиков проектов схемы теплоснабжения на замечания и предложения	174
17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	174
ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	175

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Варениковское сельское поселение Краснодарского края – муниципальное образование в составе Крымского района Краснодарского края.

В состав Варениковского сельского поселения входит пять населенных пунктов:

- ст. Варениковская;
- х. Свет;
- с. Фадеево;
- п. ж.д. разъезда Чекон;
- х. Школьный.

Численность населения на 01.01.2023 г. – 17384 человек.

В настоящее время на территории Варениковского сельского поселения действует централизованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления.

Сложившаяся система централизованного теплоснабжения в Варениковском сельском поселении включает в себя единый комплекс сооружений, основного котельного и вспомогательного оборудования, а также наружных инженерных коммуникаций.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность пяти источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Источниками централизованного теплоснабжения в Варениковском сельском поселении являются пять котельные, работающих на природном газе и дизельном топливе.

1.1.1. Зоны действия производственных котельных

По результатам сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии на территории Варениковского сельского поселения. Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и

административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Варениковского сельского поселения служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 434,600 тыс. м². Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м². Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 8,962 Гкал/час.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории Варениковского сельского поселения действует шесть источников теплоснабжения.

1. Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1 является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации, многоквартирные дома и прочие потребители.

В настоящее время в котельной установлены 2 котла: КСВ-1,9 (1 шт) и КВа 2,0-95 (1 шт). Номинальная мощность котельной 3,35 Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 3504 ч

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 1845,5 п.м. проложены надземно, подземно (канально). Тепловая изоляция: оберточная: 1) минераловатные плиты; 2) рубероид; 3) стеклопластик.

2. Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74 является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации.

В настоящее время в котельной установлены 2 котла: Sk-645-120 (2 шт). Номинальная мощность котельной 0,206 Гкал/час.

Дизельное топливо является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 3504 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 128 п.м. проложены подземно (канально). Тепловая изоляция: оберточная: 1) минераловатные плиты; 2) рубероид; 3) стеклопластик.

3. Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227 является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации и прочие потребители.

В настоящее время в котельной установлены 2 котла: ТТ50-600 и Sk-645-600. Номинальная мощность котельной 1,086 Гкал/час.

Дизельное топливо является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 3504 ч и ГВС 8400 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 934,6 п.м. проложены надземно, подземно (канально).. Тепловая изоляция: оберточная: 1) минераловатные плиты; 2) рубероид; 3) стеклопластик.

4. Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1 является централизованной, которая работает в автоматическом режиме. К котельной присоединены бюджетные организации.

В настоящее время в котельной установлены 2 котла: АХЕ-32 и Sk-645-120. Номинальная мощность котельной 0,133 Гкал/час.

Дизельное топливо является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 3504 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 86 п.м. проложены надземно, подземно (канально). Тепловая изоляция: оберточная: 1) минераловатные плиты; 2) рубероид; 3) стеклопластик.

5. Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9 является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации, многоквартирные дома и прочие потребители.

В настоящее время в котельной установлены 2 котла: тт- 50-560. Номинальная мощность котельной 0,267 Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 3504 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 1848,05 п.м. проложены надземно, подземно (канально). Тепловая изоляция: оберточная: 1) минераловатные плиты; 2) рубероид; 3) стеклопластик.

6. Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22 является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации.

В настоящее время в котельной установлены 2 котла: KITURIAMI KSOG-50R. Номинальная мощность котельной 0,086 Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 3504 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 13 п.м.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций (по данным на 2022 год), Гкал/ч

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Установленная мощность, Гкал/ч	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаемая, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,26	0,0	3,26	3,240	0,020
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,206	0,0	0,206	0,201	0,005
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,086	0,0	1,086	1,066	0,020
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,133	0,0	0,133	0,130	0,003
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,966	0,0	0,966	0,952	0,014
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0.086	0.0	0.086	0.084	0.002

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют.

Таблица 2

Наименование источника теплоснабжения	Установленная мощность (Гкал/час)	Располагаемая мощность (Гкал/час)
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,26	3,26
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,206	0,206
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,086	1,086
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,133	0,133
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,966	0,966
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,086	0,086

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 3

Наименование источника теплоснабжения	Мощность нетто, Гкал/час	Собственные нужды котельной (отопление)	
		Гкал/год	Гкал/час
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,240	44,98	0,020
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,201	7,04	0,005
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,066	40,13	0,020
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,130	4,21	0,003
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,952	43,74	0,014
Котельная №47, ст.	0,084	2,558	0,002

Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22			
---	--	--	--

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Сведения по основному оборудованию котельных

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Марка котла	Тип котла	Мощность, Гкал/ч	Год ввода	Год обследования котлов	Год последнего капитального ремонта	Нормативный срок службы по ГОСТ 21563-2016
	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	Sk-645-120	водогрейный	0,103	2022	-	-	не менее 10 лет
		Sk-645-120	водогрейный	0,103	1994	-	-	не менее 10 лет
2	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	ТТ50-600	водогрейный	0,569	2012	-	-	не менее 10 лет
		Sk-645-600	водогрейный	0,517	2012	-	-	не менее 10 лет
3	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	Sk-645-120	водогрейный	0,133	2012	-	-	не менее 10 лет
		АХЕ-32	водогрейный		2012	-	-	не менее 10 лет
4	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	тт-50-560	водогрейный	0,133	2012	-	-	не менее 10 лет

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Марка котла	Тип котла	Мощность, Гкал/ч	Год ввода	Год обследования котлов	Год последнего капитального ремонта	Нормативный срок службы по ГОСТ 21563-2016
		тг-50-560	водогрейный	0,133	2012	-	-	не менее 10 лет
5	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	КСВ-1,9	водогрейный	1,63	2012	-	-	не менее 10 лет
		Ква 2,0-95	водогрейный	1,72	2012	-	-	не менее 10 лет
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	KITURAMI KSOG 50R	водогрейный	0,043	-	-	-	не менее 10 лет
		KITURAMI KSOG 50R	водогрейный	0,043	-	-	-	не менее 10 лет

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Ввиду отсутствия на рассматриваемой территории теплофикационного оборудования, а также перспективных планов по строительству на территории источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, данный пункт не рассматривается.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

От теплового источника осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Графики изменения температур теплоносителя определены при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.

Изменение температуры теплоносителя производится посредством изменения количества подаваемого на горение топлива.

Подключение потребителей к тепловой сети следующее:

- при температуре в прямом трубопроводе 95/70°C – непосредственное присоединение систем отопления к тепловой сети.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки источников проводился исходя из установленной мощности источников.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования на 2022 год представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Среднегодовая загрузка оборудования источников в зоне деятельности теплоснабжающих организаций (по данным на 2022 год)

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Установленная мощность, Гкал/ч	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,26	1 975,02
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,206	213,75
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,086	1 231,64
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,133	125,62
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,966	1 935,25

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Установленная мощность, Гкал/ч	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,086	127,920

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Таблица 6 - Информация об установленных приборах учета тепловой (по данным на 2022 год)

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Марка прибора учета	Кол. во. шт.
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	-	19
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	-	-
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	-	2
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	-	-
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	-	3
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	-	-

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельных за последние пять лет не зафиксированы.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2021 – 2022 гг. не выдавались.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Варениковском сельском поселении комбинированные источники энергии отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Таблица 7 – Характеристика тепловых сетей

Наименование начала и конца участка	Наименование трубопровода (подающий, обратный)	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Условные диаметр, мм	Длина теплотрассы, м
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1					
от Котельной 19 до УП1	Подающий/обратный	Подземная	1963	159	3,40
от УП1 до УП3	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	31,80
от УП3 до УП6	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	33,60
от УП3 до ввода в здание СТОМАТОЛОГИЯ Красная 52	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	3,90
от УП6 до ввода в здание КАФЕ Красная 50Г	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	13,70
от УП6 до УП9	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	28,00
от УП9 до УП17	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	113,20
от УП17 до УП19	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	51,50

от УП9 до ввода в здание ДК, ул.Советская 41	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	2,10
от УП17 до ввода в здание спортзала СОШ 56, ул. Советская 42	Подающий/обратный	Подземная	1963	40	39,00
от УП19 до ввода в здание СОШ56, Советская 42	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	3,60
от УП19 до ввода в здание мастерских СОШ 56, ул. Советская 42	Подающий/обратный	Надземная	1963	57	49,40
от УП6 до УП25	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	53,60
от УП25 до УП27	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	19,20
от УП27 до УП30	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	42,30
от УП30 до УП32	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	15,00
от УП32 до УП33	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	28,80
от УП25 до ввода в здание Кондитерская, ул.Красная 50 литер	Подающий/обратный	Подземная	1963	40	45,50
от УП27 до ввода в здание Торговый центр, ул.Красная 50 литер	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	30,00
от УП30 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Красная 50 литер	Подающий/обратный	Подземная	2010	20	18,90
от УП32 до ввода в здание	Подающий/обратный	Подземная	2010	25	12,80

МАГАЗИН, ул.Красная 50 литер					
от УП33 до ввода в здание МАГАЗИН Ленина 88	Подающий/обратный	Подземная	1963	40	0,50
от УП33 до ввода в здание МАГАЗИН Красная 46а	Подающий/обратный	Подземная	1963	40	34,90
От УП33 до УП 35	Подающий/обратный	Надземная	1963	76	42,80
от УП35 до ввода в основное здание ДС №9, ул.	Подающий/обратный	Надземная	1963	76	22,90
от УП35 до ввода в здание ПРАЧЕЧНАЯ	Подающий/обратный	Надземная	1963	32	19,20
от УП1 до УП39	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	42,10
от УП39 до УП43	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	10,40
от УП43 до УП44	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	22,40
от УП44 до УП46	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	11,50
от УП39 до ввода здание ул.Красная	Подающий/обратный	Подземная	2010	25	22,60
от УП43 до ввода в здание ул. Красная 51Б	Подающий/обратный	Подземная	2010	40	52,80
от УП44 до ввода в здание автовокзала, ул.	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	22,00

от УП46 до УП50	Подающий/обратный	Надземная	1963	114	82,40
от УП50 до УП51	Подающий/обратный	Надземная	1963	114	3,00
от УП50 до ввода в здание ул.Пушкина 141 А	Подающий/обратный	Надземная	1963	32	3,90
от УП51 до УП53	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	28,10
от УП53 до УП63	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	2,00
от УП53 до УП54	Подающий/обратный	Подземная	1963	114	47,90
от УП54 до УП59	Подающий/обратный	Подземная	1963	76	19,80
от УП54 до ввода в здание Пушкина 148а	Подающий/обратный	Подземная	1963	40	4,60
от УП59 до ввода Пушкина 142/1	Подающий/обратный	Подземная	1963	40	1,30
От УП59 до УП61	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	59,00
от УП61 до ввода в здание Пушкина 142/3	Подающий/обратный	Подземная	2010	32	3,20
От УП61 до УП62	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	16,70

от УП62 до ввода1 в здание Пушкина 142/2	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	5,60
от УП62 до ввода2 в здание Стоматология, ул. Пушкина 142/2	Подающий/обратный	Подземная	2010	40	7,70
от УП63 до УП64	Подающий/обратный	Надземная	1963	114	12,40
от УП64 до УП76	Подающий/обратный	Надземная	1963	114	60,30
от УП76 до УП78	Подающий/обратный	Надземная	1963	114	17,60
от УП64 до ввода в здание Администрация	Подающий/обратный	Надземная	1963	57	3,70
от УП76 до ввода здание корпус ШИ	Подающий/обратный	Надземная	1963	40	9,80
от УП78 до ввода в здание ШИ	Подающий/обратный	Надземная	1963	40	12,70
от УП78 до УП80	Подающий/обратный	Надземная	1963	89	8,40
от УП80 до УП81	Подающий/обратный	Надземная	1963	89	9,60
от УП81 до ввода в здание Ленина 53	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	1,50
от УП81 до ввода в здание Ленина 53а	Подающий/обратный	Подземная	2010	63	32,80

от УП80 до УП87	Подающий/обратный	Подземная	1963	76	42,80
От УП87 до УП91	Подающий/обратный	Надземная	1963	76	43,00
от УП91 до ввода1 в здание ул. Ленина 82	Подающий/обратный	Надземная	1963	40	0,30
от УП91 до УП92	Подающий/обратный	Надземная	1963	76	5,30
от УП92 до ввода в здание Торгового центра, ул. Красная 43	Подающий/обратный	Надземная	1963	76	34,80
от УП92 до УП102	Подающий/обратный	Надземная	1963	40	21,70
от УП102 до ввода2 в здание ул. Ленина 82	Подающий/обратный	Надземная	1963	40	0,50
от УП102 до УП105	Подающий/обратный	Надземная	1963	32	13,40
от УП105 до ввода в здание АПТЕКА	Подающий/обратный	Надземная	1963	25	0,50
от УП105 до УП106	Подающий/обратный	Надземная	1963	32	8,90
от УП106 до ввода в здание	Подающий/обратный	Надземная	2010	25	0,60
от УП64 до Т1	Подающий/обратный	Надземная	1963	114	4,10

от Т1 до УП66	Подающий/обратный	Надземная	1963	76	3,50
от УП66 до УП68	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	30,90
от УП68 до УП69	Подающий/обратный	Надземная	1963	57	11,70
от УП69 до ввода в здание 1	Подающий/обратный	Надземная	1963	57	0,50
От УП69 до УП72	Подающий/обратный	Надземная	1963	57	14,90
от УП72 до ввода здание 2	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	0,50
от УП1 до УП107	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	4,20
от УП107 до ввода в здание кафетерий	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	14,30
От УП107 до УП108	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	12,00
от УП108 до ввода в здание ул.Красная 52а	Подающий/обратный	Подземная	1963	57	6,40
От УП 108 до УП 109	Подающий/обратный	Подземная	1963	89	2,30
От УП 109 до УП 111	Подающий/обратный	Подземная	1963	76	31,70

От УП111 до ввода в здание Спорткомплекс	Подающий/обратный	Подземная	1963	76	122,80
От УП111 до ввода в здание ул. Красная, 50	Подающий/обратный	Подземная	2010	32	16,50
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74					
от Котельной №20 до УП4	Подающий/обратный	Подземная	1994	76	98,90
от УП3 до ввода в здание СОШ41, ул. Красная, 74	Подающий/обратный	Подземная	1994	76	26,20
от УП4 до ввода в здание Мастерские СОШ41, ул. Красная 74	Подающий/обратный	Подземная	1995	57	2,90
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227					
От Котельной 24 до УП2	Подающий/обратный	Подземная	1996	159	43,90
от УП2 до ввода здание хоз.помещения, ул. Пушкина, 242	Подающий/обратный	Подземная	2010	32	18,20
от УП2 до УП4	Подающий/обратный	Подземная	1996	159	18,60
от УП4 до ввода в здание Поликлиника	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	12,70
от УП4 до УП6	Подающий/обратный	Подземная	1996	159	9,00

от УП6 до УП7	Подающий/обратный	Надземная	1996	159	6,40
от УП7 до УП10	Подающий/обратный	Надземная	1996	108	34,20
от УП10 до УП11	Подающий/обратный	Надземная	1996	108	1,50
от УП11 до УП12	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	2,10
от УП12 до УП13	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	24,40
от УП13 до УП14	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	8,50
от УП14 до ввода в здание1 больницы,ул.Пушкина,242	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	16,60
от УП12 до Т1	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	3,90
от Т1 до УП16	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	10,20
от УП16 до ввода в здание спортзал СОШ 58, ул. Пушкина,250	Подающий/обратный	Подземная	1996	57	36,40
от УП16 до УП18	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	37,70
от УП18 до ввода здание СОШ№58, ул.Пушкина,250	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	4,70

от УП10 до УП24	Подающий/обратный	Надземная	1996	108	102,40
от УП24 до УП26	Подающий/обратный	Надземная	1996	108	6,70
от УП26 до ввода в здание2 больницы, ул. Пушкина,242	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	8,20
от УП24 до УП30	Подающий/обратный	Надземная	1996	108	75,60
От УП30 до Т2	Подающий/обратный	Надземная	2010	32	2,50
От Т2 до ввода в здание МАГАЗИН,ул.Орджоникидзе,42	Подающий/обратный	Подземная	2010	32	38,00
От УП30 до УП31	Подающий/обратный	Надземная	1996	108	0,20
От УП31 до Т3	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	2,50
от Т3 до ввода в здание3 больницы, ул. Пушкина,242	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	8,90
От Котельной 24 до УП2 (ГВС)	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	43,90
От УП2 до ввода хоз.помещения,ул. Пушкина,242 (ГВС)	Подающий/обратный	Подземная	1996	32	18,20
От УП2 до УП4 (ГВС)	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	18,60

От УП4 до ввода в здание Поликлиника, ул. Пушкина, 242 (ГВС)	Подающий/обратный	Подземная	1996	25	12,70
От УП4 до УП6 (ГВС)	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	9,00
От УП6 до УП7 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	6,40
От УП7 до УП10 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	34,20
От УП10 до УП11 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	57	1,50
От УП11 до УП12 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	57	2,10
От УП12 до УП13 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	57	24,40
От УП13 до УП14 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	57	8,50
От УП14 до ввода в здание1 больницы, ул. Пушкина, 242 (ГВС)	Подающий/обратный	Подземная	1996	57	16,60
От УП10 до УП24 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	57	102,40
От УП24 до УП26 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	57	6,70
От УП26 до ввода в здание2 больницы, ул. Пушкина, 242 (ГВС)	Подающий/обратный	Подземная	1996	40	8,20

От УП24 до УП28 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	57	4,00
От УП28 до УП30 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	1996	40	71,60
От УП30 до Т3 (ГВС)	Подающий/обратный	Надземная	2010	40	2,70
От Т3 до ввода в здание 3 больницы, ул. Пушкина, 242 (ГВС)	Подающий/обратный	Подземная	2010	40	8,90
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1					
от кот 31 до УП5	Подающий/обратный	Надземная	1996	89	84,30
от УП5 до ввода в здание СОШ №28 ул. Школьная, 1	Подающий/обратный	Подземная	1996	89	1,70
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9					
От Котельной 33 до УП1	Подающий/обратный	Подземная	1986	159	0,40
От УП1 до УП7	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	88,10
От УП7 до ввода в здание ДС №37, ул. Варениковская, 4Г	Подающий/обратный	Надземная	1986	76	22,00
От УП7 до УП14	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	182,30
От УП14 до УП18	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	138,80

От УП18 до УП22	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	106,10
От УП22 до ввода в здание ДК, ул. Магистральная, 48-а	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	24,55
От УП22 до УП24	Подающий/обратный	Надземная	1986	108	55,00
От УП24 до ввода в здание Кафе, ул. Веселая, 1а	Подающий/обратный	Надземная	1986	40	22,20
От УП24 до УП27	Подающий/обратный	Надземная	1986	108	23,70
От УП27 до УП31	Подающий/обратный	Надземная	1986	89	69,90
От УП31 до ввода в здание жил. дома, ул. Магистральная, 48	Подающий/обратный	Надземная	1986	40	21,80
От УП31 до УП34	Подающий/обратный	Надземная	1986	89	40,50
От УП34 до УП36	Подающий/обратный	Надземная	1986	40	15,40
От УП36 до ввода в здание жил. дома, ул. Магистральная, 46	Подающий/обратный	Подземная	1986	40	10,60
От УП34 до УП39	Подающий/обратный	Надземная	1986	89	35,10
От УП39 до УП40	Подающий/обратный	Подземная	1986	89	8,80

От УП40 до Т1	Подающий/обратный	Надземная	1986	89	3,80
От Т1 до УП42	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	42,40
От УП42 до ввода в здание жил. дома , ул.Магистральная, 40	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	13,20
От УП42 до УП45	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	9,00
От УП45 до УП47	Подающий/обратный	Надземная	1986	108	46,40
От УП47 до ввода в здание СОШ №59, ул. Магистральная,38	Подающий/обратный	Подземная	1986	76	47,30
От УП22 до УП50	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	47,90
От УП50 до УП55	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	50,90
От УП55 до ввода в здание ул.Магистральная, 50	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	3,10
От УП55 до УП60	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	77,40
От УП60 до ввода в здани жил. дома, , ул. Магистральная, 52	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	5,00
От УП60 до УП63	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	47,00

От УП63 до ввода в здание жил. дома , ул.Магистральная, 54	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	6,55
От УП63 до УП67	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	20,80
От УП67 до УП69	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	24,00
От УП69 до УП70	Подающий/обратный	Подземная	1986	57	14,20
От УП70 до ввода в здание жил.дома , ул. Магистральная, 97	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	13,60
От УП67 до УП76	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	38,20
От УП76 до УП77	Подающий/обратный	Надземная	1986	89	4,60
От УП77 до Т2	Подающий/обратный	Надземная	1986	76	2,70
От Т2 до ввода в здание жил. дома, ул.Магистральная, 58	Подающий/обратный	Подземная	1986	76	3,10
От УП77 до УП78	Подающий/обратный	Подземная	1986	76	59,40
От УП78 до ввода в здание жил. дома , ул. Магистральная, 60	Подающий/обратный	Подземная	1986	57	5,70
От УП50 до УП84	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	97,60

От УП84 до ввода в здание Сельская администрация, ул. Магистральная,89	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	6,15
От УП84 до УП87	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	108,10
От УП87 до ввода в здание жил. дома , ул. Магистральная, 83	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	42,30
От УП87 до УП91	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	79,10
От УП91 до Т3	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	3,70
От Т3 до ввода в здание жил. дома ул. Магистральная, 81	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	4,90
От УП91 до УП94	Подающий/обратный	Надземная	1986	159	44,80
От УП94 до ввода в здание Поликлиника, ул. Магистральная,79	Подающий/обратный	Надземная	1986	57	9,90
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22					
От котельной до ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	Подающий/обратный	-	-	-	13

1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 8

№ п/п	Наименование котельной	Назначение	Общая длина сетей, м (в 2-х трубном исчислении)	Тип прокладки и длина сетей		Материальная характеристика тепловых сетей, м2	Год ввода в эксплуатацию, год	Средневзвешенный срок службы тепловых сетей на 2022 год, лет
				Подземная	Надземная			
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	Отопление	1845,5	1 323,70	521,80	65,626	1963-2010	-
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	Отопление	128	128,00	0,00	4,458	1994-1995	-
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	Отопление/ГВС	934,6	394,50	540,10	37,622	1996-2010	-
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	Отопление	86	1,70	84,30	3,827	1996	-
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	Отопление	1848,05	154,40	1 693,65	92,384	1996	-
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	Отопление	13	13		1,3	-	-

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности регулирующая арматура находится в эксплуатационной ответственности потребителей тепловой энергии.

Таблица 9

Задвижки		Вентили		Шаровые краны	
Условный диаметр (мм)	Количество (шт.)	Условный диаметр (мм)	Количество (шт.)	Условный диаметр (мм)	Количество (шт.)
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1					
100	10	40	2	75	8
80	8	32	2	63	2
50	18	-	-	50	10
-	-	-	-	40	12
-	-	-	-	32	10
-	-	-	-	25	8
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74					
80	4	-	-	-	-
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227					
80	8	-	-	40	9
50	2	-	-	25	25
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1					
-	-	-	-	32	2
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9					
150	4	-	-	50	6
100	2	-	-	40	4
80	2	-	-	-	-
50	14	-	-	-	-
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22					
-	-	-	-	-	-

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории Варениковского сельского поселения тепловые камеры отсутствуют.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от котельной (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 95/70 °С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и

потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Изменение температурного графика не предполагается.

Таблица 10 - График качественного температурного регулирования

Температура наружного воздуха	Температура в падающем трубопроводе, °С	Температура в обратном трубопроводе, °С
8	50,8	42,3
7	52,9	43,7
6	55,0	45,0
5	57,1	46,4
4	59,1	47,7
3	61,1	49,0
2	63,1	50,3
1	65,1	51,6
0	67,1	52,8
-1	69,0	54,0
-2	71,0	55,3
-3	72,9	56,5
-4	74,8	57,6
-5	76,7	58,8
-6	78,6	60,0
-7	80,4	61,1
-8	82,3	62,3
-9	84,1	63,4
-10	86,0	64,5
-11	87,8	65,6
-12	89,6	66,7
-13	91,4	67,8
-14	93,2	68,9
-15	95,0	70,0

1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть $\pm 3\%$;
- по давлению в подающем трубопроводе $\pm 5\%$;
- по давлению в обратном трубопроводе $\pm 0,2$ кгс/см².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Информация о фактическом температурном режиме работы отпуска тепла в тепловые сети от источников тепловой энергии отсутствует.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические графики не выполнены, так данные материалы входят в состав электронной модели схемы теплоснабжения.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

По информации предоставленной теплоснабжающей организацией отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет не происходило.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановления тепловых сетей отсутствует.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Испытание на прочность и плотность повышенным давлением (опрессовка). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательном с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

ТСО выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами.

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся.

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями. Испытания тепловых сетей на тепловые потери не проводятся.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Порядком расчета, утвержденным Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 №105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения».

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

- затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4 октября 2005 г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии не предоставлена.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

- в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

- в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

- в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.

Информация о фактических потерях тепловой энергии в тепловых сетях от источников (в разбивке по источникам) представлена в таблице 12.

Таблица 12 - Технологические потери при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии от источников за 2022 год

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Потери в тепловых сетях за 2020 год, тыс. Гкал	Потери в тепловых сетях за 2021 год, тыс. Гкал	Потери в тепловых сетях за 2022 год, тыс. Гкал
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	-	-	450,51
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	-	-	17,04
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	-	-	224,05
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	-	-	17,72
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	-	-	594,65
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	-	-	12,792

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2020-2023 гг. не выдавались.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребителями тепла в Варениковском сельском поселении являются общественные здания (социально-культурные и административные объекты) и многоквартирные дома.

Системы отопления зданий Варениковского сельского поселения оборудованы приборами конвективно - излучающего действия различных типов.

Присоединение систем теплопотребления к тепловой сети первого контура выполнено по независимой схеме через водоводяные подогреватели. Для системы теплоснабжения Варениковского сельского поселения характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:

- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70°C).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

Для потребителей, не оснащенных ПУ количество отпущенной тепловой энергии на части теплопотребляющих установок определяется расчетным методом.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Котельные Варениковского сельского поселения имеют систему диспетчеризации и функционируют без постоянного присутствия персонала. В диспетчерской круглосуточно дежурит диспетчер. Инженер смены в штатной расстановке теплоснабжающей организации отсутствует.

Основные задачи диспетчерской службы – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточного оперативного управления производством, передачей и распределением тепла. Ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пусков и остановов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, проведение гидравлических испытаний, принятие заявок от жителей.

В журнале аварий и инцидентов на тепловых сетях фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Варениковского сельского поселения тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Варениковского сельского поселения бесхозяйные сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Таблица 13 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах
территориального деления за 2022 год

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч	Полезный отпуск, Гкал/год
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	0,87	1 479,53
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,15	189,67
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	0,62	967,46
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,08	103,68
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,64	1 296,87
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,072	112,570

Таблица 14 - Значения потребления тепловой энергии по группам потребления

Наименование потребителя	Расчетное потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/час	Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/час
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1		
Население	0,87	0,0
Бюджетные организации		0,0
Прочие организации		0,0
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74		
Население	0,15	0,0
Бюджетные организации		0,0
Прочие организации		0,0
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227		
Население	0,57	0,05
Бюджетные организации		
Прочие организации		
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1		
Население	0,08	0,0
Бюджетные организации		0,0
Прочие организации		0,0
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9		
Население	0,64	0,0
Бюджетные организации		0,0

Прочие организации		0,0
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22		
Население	0,072	0,0
Бюджетные организации		0,0
Прочие организации		0,0

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения. Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения определяется по данным посуточного учета отпускаемой тепловой энергии в сеть.

Необходимые данные учета не предоставлялись, поэтому данный пункт не рассматривался.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии зарегистрировано не было.

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения об объемах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом за 2022 год

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	0,19	199,51	199,51
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,87	1 975,02	1 975,02
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	0,15	213,75	213,75
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,62	1 231,64	1 231,64
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,08	125,62	125,62
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,072	127,920	127,920

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет 0,0168 Гкал/кв. м в месяц.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно предоставленным данным, договорная тепловая нагрузка в котельной в целом соответствуют величине расчетной тепловой.

Значения договорных тепловых нагрузок в зонах источников тепловой энергии представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Значения договорных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за 2022 год

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Отопление, вентиляция, Гкал/ч
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	0,87	0,0	0,0
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,15	0,0	0,0
3	Котельная № 24, ст.	0,57	0,05	0,0

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Отопление, вентиляция, Гкал/ч
	Варениковская ул. Пушкина, 227			
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,08	0,0	0,0
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,64	0,0	0,0
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,072	0,0	0,0

Пересмотр договорных нагрузок абонентов и понимание истинных значений в потребности теплового потребления является одной из ключевых возможностей для оптимизации имеющихся и проектируемых производственных мощностей, что в перспективе приведёт к снижению темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя, снижению размера платы за подключение за счёт переуступки неиспользуемой тепловой нагрузки существующих потребителей.

В качестве механизмов стимулирования абонентов к пересмотру тепловой нагрузки, может быть предложено следующее:

установление двухставочного тарифа (ставки за тепловую энергию и за мощность);

введение механизмов оплаты неиспользуемой мощности (нагрузки) потребителем (расширение перечня потребителей, в отношении которых должен действовать порядок резервирования и(или) изменение самого понятия «резервная тепловая мощность (нагрузка)).

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по источникам теплоснабжения указаны в таблице 20.

Таблица 17 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч	КИУТМ, %
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,26	3,26	3,240	0,020	0,198	0,87	0,87	+2,370	26,69
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблицах выше.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;
- определение падения давления-напора;
- определение действующих напоров в различных точках сети;
- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.
- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
- Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).
- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).
- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в электронной модели Варениковского сельского поселения .

1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме.

Актуализацию тепловых нагрузок необходимо производить ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов. Информация об актуализации тепловых нагрузок отсутствует.

Информация о влиянии выявленных дефицитах тепловой мощности, приведенных в разделе 1.6.3. на качество теплоснабжения отсутствует.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Таблица 18

Наименование источника теплоты	Мощность нетто, Гкал/час	Присоединенная существующая нагрузка, Гкал/ час	Присоединенная перспективная нагрузка, Гкал/час	Резерв/дефицит, Гкал/час
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,240	0,87	0,87	+2,37
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,201	0,15	0,15	+0,051
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,066	0,62	0,62	+0,446
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,130	0,08	0,08	+0,05
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,952	0,64	0,64	+0,312
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ	0,084	0,072	0,072	+0,012

В котельных наблюдается резерв мощности с учетом перспективной присоединенной нагрузки. В связи с этим, расширение технологической зоны действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется.

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) источника для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя ($\text{м}^3/\text{ч}$) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплоснабжения при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице 20. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

Таблица 20 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети

Ду, мм	Gм, $\text{м}^3/\text{ч}$
100	10
150	15
250	25
300	35
350	50
400	65
500	85
550	100
600	150
700	200
800	250
900	300

Ду, мм	Гм, м³/ч
1000	350
1100	400
1200	500
1400	665

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G_3 , м³/ч) составляет:

$$G_3 = 0,0025V_{TC} + G_M,$$

где:

G_M – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, либо ниже при условии такого согласования;

V_{TC} - объем воды в системах теплоснабжения, м³.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м³ на 1 МВт - при открытой системе и 30 м³ на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице ниже приведены данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей и максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии. В таблицах 19-20 представлены данные о системах ВПУ и балансе подпитки тепловых

Таблица 19 – Данные о системах ВПУ установленных на источниках

№ п/п	Наименование котельной	Сведения по основному оборудованию ХВО			Год проведения последней режимной наладки
		Марка установки	Год ввода в эксплуатацию	Установленная производительность, м³/час	
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	ВПУ - 2 На- катионитных фильтра типа ФИПа-1-05-06- На	н/д	5	н/д
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	ВПУ отсутствует			
3	Котельная № 24, ст. Варениковская	ВПУ - блочная - 1,0 М, Д-426	н/д	1	н/д

	ул. Пушкина, 227				
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	ВПУ - фильтры автоматические	н/д	-	н/д
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	ВПУ- автоматическая установка ХВО типа АКВАФЛОУ HFS 10x54 TWIN	н/д	1,8	н/д
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	ВПУ отсутствует			

Таблица 20 – Данные о балансах подпитки тепловых сетей источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Балансовая мощность подпиточного устройства источника - $G_{пу}^6$, м ³ /ч	Ограничение производительности подпиточного устройства - $G_{огр}$, м ³ /ч	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка - $G_{п}^{пр}$, м ³ /ч	Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне - $G_{п}^{\phi}$, м ³ /ч
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	5	0	0,400	0,400
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	ВПУ отсутствует	0	0,043	0,043
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1	0	0,249	0,249
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	-	0	0,025	0,025
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	1,8	0	0,392	0,392
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	ВПУ отсутствует	0	0,0001	0,0001

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНИП 41-02-2003 и п. 6.22 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 21.

Таблица 21

Наименование источника теплоснабжения	Производительность ВПУ, т/час	Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час	Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	5	0,400	0,400
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	ВПУ отсутствует	0,043	0,043
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1	0,249	0,249
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	-	0,025	0,025
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	1,8	0,392	0,392
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	ВПУ отсутствует	0,0001	0,0001

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива в котельных Варениковского сельского поселения является природный газ и дизельное топливо. Резервное топливо не предусмотрено. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.

Годовой расход топлива определяется по формуле:

$$B = (Q_{\text{выр}} \cdot 10^3) / (Q_{\text{н}} \cdot \beta_{\text{к.а.}});$$

где: $Q_{\text{выр}}$ - годовая выработка тепла;

$Q_{\text{н}}$ - теплотворная способность топлива (природный газ – 8570,0 ккал/м³ (0,0086 Гкал/м³);

$Q_{\text{н}}$ - теплотворная способность топлива (Дизельное топливо – 10300,0 ккал/м³ (0,0103 Гкал/м³).

$\beta_{\text{к.а.}}$ - КПД котлоагрегата.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т., определяется умножением общего количества вырабатываемого теплоты $Q_{\text{выр}}$, определяемого по формуле на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 ГДж (1 Гкал) теплоты:

$$B = Q_{\text{выр}} \cdot b \cdot 10^{-3},$$

где b - удельный расход условного топлива, (кг у.т./Гкал).

Таблица 22 – Данные по виду топлива, расходу топлива котельными

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Основное топливо	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год	Годовой расход условного топлива, т.у.т.	Годовой расход натурального топлива (т.н.т)	Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	Природный газ	1 975,02	346,498	307,024	175,44
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	Дизельное топливо	213,75	38,112	26,284	178,30
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	Дизельное топливо	1 231,64	217,988	150,337	176,99
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	Дизельное топливо	125,62	22,198	15,309	176,71
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул.	Природный газ	1 935,25	328,335	290,930	169,66

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Основное топливо	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год	Годовой расход условного топлива, т.у.т.	Годовой расход натурального топлива (т.н.т)	Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал
	Варениковская, 9					
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	Природный газ	127,920	19,892	17,523	155,5

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котельные работают на природном газе и дизельном топливе. Резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основным топливом котельных является природный газ (8570,0 ккал/м³ (0,0086 Гкал/м³) и дизельное топливо (10300,0 ккал/м³ (0,0103 Гкал/м³).

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Котельные работают на природном газе и дизельном топливе.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Котельные работают на природном газе и дизельном топливе.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Котельные работают на природном газе и дизельном топливе.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Котельные работают на природном газе и дизельном топливе. Развитие топливного баланса не планируется.

1.9. Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение

заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;
- относительный аварийный недоотпуск тепла;
- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;
- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;
- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями:

- вероятность безотказной работы;
- коэффициент готовности;
- живучесть.

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями:

– пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203);

– приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. № 212);

– пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В Варениковском сельском поселении за 2022 год отказы участков тепловой сети не зафиксированы.

1.9.2. Частота отключений потребителей

За 2022 год отключений потребителей от системы теплоснабжения не зафиксированы.

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Таблица 22 - Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
до 300	15
400	18
500	22
600	26
700	29

800-1000	40
1200-1400	до 54

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Сети котельных Варениковского сельского поселения находятся в ненормативной надежности.

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин в электроэнергетике»

На территории Варениковского сельского поселения за 2022 год аварии на теплосети не зафиксированы.

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Данных по аварийным отключениям потребителей отсутствуют.

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной в целом производится по следующим критериям:

1. Интенсивность отказов (р) определяется за год по следующей зависимости

$$p = \text{SUM } M_{\text{от}} \times \text{пот} / \text{SUM } M_n, (1)$$

где:

$M_{\text{от}}$ - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (кв. м);

пот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч);

SUM Mn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из «n» участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для тепловых сетей;

2. Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

$$q = \text{SUM } Q_{\text{ав}} / \text{SUM } Q, (2)$$

где:

SUM Q_{ав} - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

SUM Q - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

3. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения
Кэ = 1,0;

при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч

Кэ = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч

Кэ = 0,7

св. 20 Гкал/ч

Кэ = 0,6.

4. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч

Кв = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч

Кв = 0,7

св. 20 Гкал/ч

Кв = 0,6.

5. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

при наличии резервного топлива - Кт = 1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч

Кт = 1,0

св. 5,0 до 20 Гкал/ч

Кт = 0,7

св. 20 Гкал/ч

$K_T = 0,5$.

6. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (K_6).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10%

$K_6 = 1,0$

св. 10 до 20%

$K_6 = 0,8$

св. 20 до 30%

$K_6 = 0,6$

св. 30%

$K_6 = 0,3$.

7. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (K_p) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки $K_p = 1,0$

св. 70 до 90% $K_p = 0,7$

св. 50 до 70% $K_p = 0,5$

св. 30 до 50% $K_p = 0,3$

менее 30% $K_p = 0,2$.

8. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризующее наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (K_c) при доле ветхих сетей:

до 10% $K_c = 1,0$

св. 10 до 20% $K_c = 0,8$

св. 20 до 30% $K_c = 0,6$

св. 30% $K_c = 0,5$.

1.10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации определен в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. В настоящее время в Варениковском сельском поселении теплоснабжающая организация отсутствует.

Таблица 23

№ п/п	Наименование показателя	Показатель теплоснабжающей организации	
1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,737
2	Количество котельных	единицы	6
3	Протяженность сетей (2-х трубная)	м	4855,15
4	Расчетная нагрузка	Гкал/ч	2,432
5	Средний удельный расход топлива котла	кг. у. т./Гкал	175,42
6	Технологические потери	Гкал/час	0,539

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Цены на тарифы рассчитываются предприятием МУП «ТЭК Крымского района» и утверждаются РЭК- Департамент цен и тарифов Краснодарского края (Приложение 1 к приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 24.11.2021 № 145/2021-т)

Компонент "тепловая энергия":

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 6422,35 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 7235,21 руб./Гкал (+12,66%);
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 6335,8 руб./Гкал (-14,2%);
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 6335,8 руб./Гкал (0,0%);
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 6335,8 руб./Гкал (0,0%);
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 6359,91 руб./Гкал (+0,38%);
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 6546,97 руб./Гкал (+2,95%);
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 6800,02 руб./Гкал (+3,87%);
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 6800,02 руб./Гкал 0,0%);
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 7095,82 руб./Гкал (+4,35%);
- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 7095,82 руб./Гкал (0,0%);
- с 01.01.2024 по 30.06.2025 – 7362,07 руб./Гкал (+3,76%).

Из динамики тарифов видно, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии. В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15 % в год, в результате чего для теплогенерирующих и теплосетевых организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению убыточными организациями. Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энергоснабжающие компании и теплосетевые организации не имеют возможности обновлять свое оборудование. Увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортировке.

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 25

№п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023
1	Выработано тепловой энергии всего	Гкал	5609,21
2	Собственные нужды	Гкал	142,658
	то же в %	%	2,54
3	Отпущено тепловой энергии в сеть	Гкал	5453,75
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0
5	Потери в сетях	Гкал	1316,762
	то же в %	%	23,47
6	Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. Ремонт собственными силами	тыс. руб.	н/д
7	Капитальный ремонт подрядными организациями	тыс. руб.	
8	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	
8	Расходы на оплату труда рабочих	тыс. руб.	
9	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	
10	Амортизация основных средств	тыс. руб.	
11	Аренда	тыс. руб.	
12	Налог на имущество	тыс. руб.	
13			
13.1	<i>Расходы на электроэнергию</i>	<i>Тыс. руб.</i>	<i>716,730</i>
13.1.1	тариф	Руб./кВт*ч	5,0
13.1.2	объем	тыс.кВт*ч	143,346
13.2	<i>Расходы на холодную воду</i>	<i>Тыс. руб.</i>	<i>172,966</i>
13.2.1	цена	Руб/м³	42,93
13.2.2	объем	м³	3891
13.3	<i>Расходы на топливо</i>	<i>Тыс. руб.</i>	<i>5942,897</i>
13.3.1	цена	Руб/тн	7360,5
13.3.2	объем	тн	807,404
13.4	Расходы по созданию запасов топлива	Тыс. руб.	0,0
14	Итого расходов на приобретение ЭР	Тыс. руб.	6832,593
15	Всего НВВ:	Тыс. руб.	-
16	Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию	кг.у.т./Гкал	175,42

17	Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении	м	4855,15
18	Полезный отпуск	Гкал	4149,78
19	Среднегодовой тариф	руб./Гкал	6800,02

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена. На расчетный срок присоединение новых потребителей не планируется.

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Информация о сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения представлена в п.1.11.1.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Динамика изменения тарифов теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно – в пределах допустимых значений роста тарифа.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Варениковского сельского поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;
- износ котельного оборудования;
- отсутствие приборов учета у части потребителей;
- отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях;
- отсутствие в тепловых пунктах многоквартирных жилых домов узлов регулирования в системе теплоснабжения приводит к «перетокам» при

температуре наружного воздуха от -2 °С до +10°С и выше и, соответственно, к созданию некомфортных условий проживания и завышенным объемам потребления тепловой энергии, а также переплатам.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести:

- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов, что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя;
- высокий процент износа основного теплогенерирующего оборудования, что приводит к повышению затрат на содержание этого оборудования в работоспособном состоянии.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основным препятствием к развитию систем теплоснабжения в зонах действия источника является высокая степень изношенности тепловых сетей.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов не выдавались.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/ч	Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,26	1 975,02
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,206	213,75
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,086	1 231,64
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,133	125,62
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,966	1 935,25
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,072	127,920

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

На расчетный срок присоединение новых абонентов к существующей котельной не планируется. Теплоснабжение новых объектов строительства планируется от индивидуальных источников.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

**на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных
с требованиями к энергетической эффективности объектов
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации**

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и

сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 26.

Присвоение классов D, E на стадии проектирования не допускается. Классы A, B устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.

Для достижения классов A, B органам администраций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства.

Класс C устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и реконструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003.

Классы D, E устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

Таблица 27 - Классы энергосбережения жилых и общественных зданий

Обозначение класса	Наименование класса	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %	Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий			
A++	Очень высокий	Ниже -60	Экономическое стимулирование
A+		От -50 до -60 включительно	
A		От -40 до -50 включительно	
B+	Высокий	От -30 до - 40 включительно	Экономическое стимулирование
B		От -15 до -30 включительно	
C+	Нормальный	От -5 до -15 включительно	Мероприятия не разрабатываются
C		От +5 до -5 включительно	
C-		От +15 до +5 включительно	
При эксплуатации существующих зданий			
D	Пониженный	От +15,1 до +50 включительно	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании
E	Низкий	Более +50	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия

**каждого из существующих или предлагаемых для строительства
источников тепловой энергии на каждом этапе**

Прогноз прироста тепловой нагрузки на ближайшую и среднесрочную перспективу принят на основании выданных технических условий на присоединение и материалов проектов планировки территории. Прогноз прироста на долгосрочную перспективу принят в соответствии с материалами актуализируемой схемы.

Годовой объем ожидаемого объема реализации тепловой энергии на отопление-вентиляцию определен по формуле:

$$Q_{\text{ов год}} = 24 \times N \times Q_{\text{ор}} \times (t_{\text{вн}} - t_{\text{н.ср}}) / (t_{\text{вн}} - t_{\text{нр}}),$$

где:

где 24 - количество часов работы отопления в сутки;

N - продолжительность отопительного периода (принята в размере 168 суток, в соотв. СП 131. 13330.2012);

$Q_{\text{ор}}$ - расчетная тепловая нагрузка (в соответствии с исходными данными);

$t_{\text{вн}}$ - средняя температура воздуха в здании, °С (принимается +18°С по ГОСТ 30494-2011);

$t_{\text{н.ср}}$ - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон (принята равной минус 0,5 °С в соотв. СП 131. 13330.2012);

$t_{\text{нр}}$ - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, принята минус 18°С, согласно СП 131. 13330.2012 для района строительства).

Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение $Q_{\text{гв.год}}$ определяется по формуле:

$$Q_{\text{гв.год}} = Q_{\text{сут}} (N_{\text{з}} + N_{\text{л}} K_{\text{л}}) \times K_{\text{н}},$$

где:

$Q_{\text{сут}}$ - суточный расход теплоты на горячее водоснабжение, определенный исходя из вышеобозначенных нормативов на подогрев холодной воды с учетом перспективного водопотребления по нормам СП 31-13330-2012;

$N_{\text{з}}$ - число суток потребления горячей воды в здании в зимний период (принято в размере 168 суток);

$N_{\text{л}}$ - число суток потребления горячей воды в здании за летний период, за вычетом периода профилактики 14 дней (принято в размере 183 суток);

$K_{\text{л}}$ - коэффициент, учитывающий снижение расхода теплоты на ГВ из-за более высокой начальной температуры нагреваемой воды, которая зимой равна 5°С, а летом в среднем 15°С; при этом коэффициент $K_{\text{л}}$ будет равен 0,8.

$K_{\text{н}}$ - коэффициент неравномерности потребления горячей воды (принимается 2,4, в соответствии с рекомендациями учебного пособия «Теплофикация и тепловые сети». Соколов Е.Я. 2001 год.).

В зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии, прироста объемов потребления тепловой энергии не планируется. Проектов строительства новых источников тепловой энергии не выявлено.

Обеспечение перспективных объектов планируется от автономных источников теплоснабжения (АИТ).

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженности и малыми диаметрами в зонах индивидуального устройства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю.

Децентрализованным теплоснабжением планируется обеспечить все малоэтажные жилые дома (планируемые многоквартирные, существующие и планируемые индивидуальные), а также объекты общественного назначения, удалённые от сетей централизованного теплоснабжения.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Источники тепловой энергии в производственных зонах отсутствуют. Приросты объемов потребления тепловой энергией не планируются.

2.7. Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об объектах, подключенных к тепловым сетям в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

На расчетный срок присоединение новых потребителей не планируется.

2.9. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источника тепловой энергии – отсутствует.

2.10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Сведения о фактических расходах теплоносителя в отопительный период отсутствуют.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

П. 2 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, устанавливает, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тысяч человек соблюдения требований, указанных в пп. «в» п. 23, пп. 55, 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных ПП РФ № 154, не является обязательным.

Население Варениковского сельского поселения составляет 17384 человек. На основании изложенного при разработке настоящей схемы, и учитывая значение численности населения Варениковского сельского поселения, в пределах до 100 тыс. человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 30.

Таблица 28 – Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, Гкал/ч

№ п/п	Наименование ТСО	Наименование и адрес котельной	Год	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч	КИУТМ, %
1	МУП «ТЭК Крымского района»	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	2022	3,26	3,26	3,240	0,020	0,198	0,87	0,87	+2,370	26,69
			2023	3,26	3,26	3,240	0,020	0,198	0,87	0,87	+2,370	26,69
			2024	3,26	3,26	3,240	0,020	0,198	0,87	0,87	+2,370	26,69
			2025	3,26	3,26	3,240	0,020	0,198	0,87	0,87	+2,370	26,69
			2026	3,26	3,26	3,240	0,020	0,198	0,87	0,87	+2,370	26,69
			2027	3,26	3,26	3,240	0,020	0,198	0,87	0,87	+2,370	26,69
			2028	3,26	3,26	3,240	0,020	0,198	0,87	0,87	+2,370	26,69
			2029-2033	3,26	3,26	3,240	0,020	0,151	0,87	0,87	+2,370	26,69
			2034-2049	3,26	3,26	3,240	0,020	0,100	0,87	0,87	+2,370	26,69
2	МУП «ТЭК Крымского района»	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	2022	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82
			2023	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82
			2024	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82
			2025	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82
			2026	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82
			2027	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82
			2028	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82

			2029-2033	0,206	0,206	0,201	0,005	0,012	0,15	0,15	+0,051	72,82
			2034-2049	0,206	0,206	0,201	0,005	0,010	0,15	0,15	+0,051	72,82
3	МУП «ТЭК Крымского района»	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	2022	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
			2023	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
			2024	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
			2025	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
			2026	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
			2027	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
			2028	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
			2029-2033	1,086	1,086	1,066	0,020	0,113	0,62	0,62	+0,446	57,09
			2034-2049	1,086	1,086	1,066	0,020	0,099	0,62	0,62	+0,446	57,09
4	МУП «ТЭК Крымского района»	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	2022	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
			2023	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
			2024	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
			2025	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
			2026	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
			2027	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
			2028	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
			2029-2033	0,133	0,133	0,130	0,003	0,011	0,08	0,08	+0,050	60,15
			2034-2049	0,133	0,133	0,130	0,003	0,009	0,08	0,08	+0,050	60,15

5	МУП «ТЭК Крымского района»	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская , 9	2022	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
			2023	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
			2024	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
			2025	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
			2026	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
			2027	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
			2028	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
			2029- 2033	0,966	0,966	0,952	0,014	0,197	0,64	0,64	+0,312	66,25
			2034- 2049	0,966	0,966	0,952	0,014	0,118	0,64	0,64	+0,312	0,966
6	МУП «ТЭК Крымского района»	Котельная №47, ст. Варениковская , ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	2022	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80
			2023	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80
			2024	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80
			2025	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80
			2026	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80
			2027	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80
			2028	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80
			2029- 2033	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80
			2034- 2049	0,086	0,086	0,084	0,002	0,008	0,072	0,082	+0,002	2,80

Таблица 29

Наименование источника теплоснабжения	Присоединенная нагрузка				Мощность источника тепловой энергии, Гкал/час
	ВСЕГО:	Жилой фонд Гкал/час	Бюджетные организации Гкал/час	Прочие организаци и Гкал/час	
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	0,87	0,87			3,26
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,15	0,15			0,206
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	0,62	0,62			1,086
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,08	0,08			0,133
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,64	0,64			0,966
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,072	0,072			0,086

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На расчетный срок присоединение новых абонентов к источникам теплоснабжения не планируется.

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРЕНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от

тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Таблица 30– Перечень котельных с планируемой датой строительства и реконструкции

№ п/п	Наименование мероприятия	Годы реализация	Планируемый год начала работы котельной, принятой в схеме
-	-	-	-

Таблица 31 – Перечень тепловых сетей с планируемой датой реконструкции

№ п/п	Наименование мероприятия
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	
1	Реконструкция тепловой сети от Котельной 19 до УП1
2	Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП3
3	Реконструкция тепловой сети от УП3 до УП6
4	Реконструкция тепловой сети от УП3 до ввода в здание СТОМАТОЛОГИЯ Красная 52
5	Реконструкция тепловой сети от УП6 до ввода в здание КАФЕ Красная 50Г
6	Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП9
7	Реконструкция тепловой сети от УП9 до УП17
8	Реконструкция тепловой сети от УП17 до УП19
9	Реконструкция тепловой сети от УП9 до ввода в здание ДК, ул.Советская 41
10	Реконструкция тепловой сети от УП17 до ввода в здание спортзала СОШ 56, ул. Советская 42
11	Реконструкция тепловой сети от УП19 до ввода в здание СОШ56, Советская 42
12	Реконструкция тепловой сети от УП19 до ввода в здание мастерских СОШ 56, ул. Советская 42
13	Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП25
14	Реконструкция тепловой сети от УП25 до УП27

№ п/п	Наименование мероприятия
15	Реконструкция тепловой сети от УП27 до УП30
16	Реконструкция тепловой сети от УП30 до УП32
17	Реконструкция тепловой сети от УП32 до УП33
18	Реконструкция тепловой сети от УП25 до ввода в здание Кондитерская, ул.Красная 50 литер
19	Реконструкция тепловой сети от УП27 до ввода в здание Торговый центр, ул.Красная 50 литер
20	Реконструкция тепловой сети от УП30 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Красная 50 литер
21	Реконструкция тепловой сети от УП32 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Красная 50 литер
22	Реконструкция тепловой сети от УП33 до ввода в здание МАГАЗИН Ленина 88
23	Реконструкция тепловой сети от УП33 до ввода в здание МАГАЗИН Красная 46а
24	Реконструкция тепловой сети от УП33 до УП 35
25	Реконструкция тепловой сети от УП35 до ввода в основное здание ДС №9, ул.
26	Реконструкция тепловой сети от УП35 до ввода в здание ПРАЧЕЧНАЯ
27	Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП39
28	Реконструкция тепловой сети от УП39 до УП43
29	Реконструкция тепловой сети от УП43 до УП44
30	Реконструкция тепловой сети от УП44 до УП46
31	Реконструкция тепловой сети от УП39 до ввода здание ул.Красная
32	Реконструкция тепловой сети от УП43 до ввода в здание ул. Красная 51Б
33	Реконструкция тепловой сети от УП44 до ввода в здание автовокзала, ул.
34	Реконструкция тепловой сети от УП46 до УП50
35	Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП51
36	Реконструкция тепловой сети от УП50 до ввода в здание ул.Пушкина 141 А
37	Реконструкция тепловой сети от УП51 до УП53
38	Реконструкция тепловой сети от УП53 до УП63
39	Реконструкция тепловой сети от УП53 до УП54
40	Реконструкция тепловой сети от УП54 до УП59
41	Реконструкция тепловой сети от УП54 до ввода в здание Пушкина 148а
42	Реконструкция тепловой сети от УП59 до ввода Пушкина 142/1
43	Реконструкция тепловой сети от УП59 до УП61
44	Реконструкция тепловой сети от УП61 до ввода в здание Пушкина 142/3
45	Реконструкция тепловой сети от УП61 до УП62
46	Реконструкция тепловой сети от УП62 до ввода1 в здание Пушкина 142/2
47	Реконструкция тепловой сети от УП62 до ввода2 в здание Стоматология, ул. Пушкина 142/2
48	Реконструкция тепловой сети от УП63 до УП64
49	Реконструкция тепловой сети от УП64 до УП76
50	Реконструкция тепловой сети от УП76 до УП78
51	Реконструкция тепловой сети от УП64 до ввода в здание Администрация
52	Реконструкция тепловой сети от УП76 до ввода здание корпус ШИ
53	Реконструкция тепловой сети от УП78 до ввода в здание ШИ
54	Реконструкция тепловой сети от УП78 до УП80
55	Реконструкция тепловой сети от УП80 до УП81
56	Реконструкция тепловой сети от УП81 до ввода в здание Ленина 53

№ п/п	Наименование мероприятия
57	Реконструкция тепловой сети от УП81 до ввода в здание Ленина 53а
58	Реконструкция тепловой сети от УП80 до УП87
59	Реконструкция тепловой сети от УП87 до УП91
60	Реконструкция тепловой сети от УП91 до ввода1 в здание ул. Ленина 82
61	Реконструкция тепловой сети от УП91 до УП92
62	Реконструкция тепловой сети от УП92 до ввода в здание Торгового центра, ул. Красная 43
63	Реконструкция тепловой сети от УП92 до УП102
64	Реконструкция тепловой сети от УП102 до ввода2 в здание ул. Ленина 82
65	Реконструкция тепловой сети от УП102 до УП105
66	Реконструкция тепловой сети от УП105 до ввода в здание АПТЕКА
67	Реконструкция тепловой сети от УП105 до УП106
68	Реконструкция тепловой сети от УП106 до ввода в здание
69	Реконструкция тепловой сети от УП64 до Т1
70	Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП66
71	Реконструкция тепловой сети от УП66 до УП68
72	Реконструкция тепловой сети от УП68 до УП69
73	Реконструкция тепловой сети от УП69 до ввода в здание1
74	Реконструкция тепловой сети от УП69 до УП72
75	Реконструкция тепловой сети от УП72 до ввода здание 2
76	Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП107
77	Реконструкция тепловой сети от УП107 до ввода в здание кафетерий
78	Реконструкция тепловой сети от УП107 до УП108
79	Реконструкция тепловой сети от УП108 до ввода в здание ул.Красная 52а
80	Реконструкция тепловой сети от УП 108 до УП 109
81	Реконструкция тепловой сети от УП 109 до УП 111
82	Реконструкция тепловой сети от УП111 до ввода в здание Спорткомплекс
83	Реконструкция тепловой сети от УП111 до ввода в здание ул. Красная, 50
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	
1	Реконструкция тепловой сети от Котельной№20 до УП4
2	Реконструкция тепловой сети от УП3 до ввода в здание СОШ41, ул. Красная, 74
3	Реконструкция тепловой сети от УП4 до ввода в здание Мастерские СОШ41, ул. Красная 74
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	
1	Реконструкция тепловой сети от Котельной 24 до УП2
2	Реконструкция тепловой сети от УП2 до ввода здание хоз. помещения, ул. Пушкина,242
3	Реконструкция тепловой сети от УП2 до УП4
4	Реконструкция тепловой сети от УП4 до ввода в здание Поликлиника
5	Реконструкция тепловой сети от УП4 до УП6
6	Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП7
7	Реконструкция тепловой сети от УП7 до УП10
8	Реконструкция тепловой сети от УП10 до УП11
9	Реконструкция тепловой сети от УП11 до УП12
10	Реконструкция тепловой сети от УП12 до УП13

№ п/п	Наименование мероприятия
11	Реконструкция тепловой сети от УП13 до УП14
12	Реконструкция тепловой сети от УП14 до ввода в здание1 больницы,ул.Пушкина,242
13	Реконструкция тепловой сети от УП12 до Т1
14	Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП16
15	Реконструкция тепловой сети от УП16 до ввода в здание спортзал СОШ 58, ул. Пушкина,250
16	Реконструкция тепловой сети от УП16 до УП18
17	Реконструкция тепловой сети от УП18 до ввода здание СОШ№58, ул.Пушкина,250
18	Реконструкция тепловой сети от УП10 до УП24
19	Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП26
20	Реконструкция тепловой сети от УП26 до ввода в здание2 больницы, ул. Пушкина,242
21	Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП30
22	Реконструкция тепловой сети от УП30 до Т2
23	Реконструкция тепловой сети от Т2 до ввода в здание МАГАЗИН,ул.Орджоникидзе,42
24	Реконструкция тепловой сети от УП30 до УП31
25	Реконструкция тепловой сети от УП31 до Т3
26	Реконструкция тепловой сети от Т3 до ввода в здание3 больницы, ул. Пушкина,242
27	Реконструкция сети ГВС от Котельной 24 до УП2
28	Реконструкция сети ГВС от УП2 до ввода хоз.помещения,ул. Пушкина,242
29	Реконструкция сети ГВС от УП2 до УП4
30	Реконструкция сети ГВС от УП4 до ввода в здание Поликлиника,ул. Пушкина,242
31	Реконструкция сети ГВС от УП4 до УП6
32	Реконструкция сети ГВС от УП6 до УП7
33	Реконструкция сети ГВС от УП7 до УП10
34	Реконструкция сети ГВС от УП10 до УП11
35	Реконструкция сети ГВС от УП11 до УП12
36	Реконструкция сети ГВС от УП12 до УП13
37	Реконструкция сети ГВС от УП13 до УП14
38	Реконструкция сети ГВС от УП14 до ввода в здание1 больницы, ул. Пушкина,242
39	Реконструкция сети ГВС от УП10 до УП24
40	Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП26
41	Реконструкция сети ГВС от УП26 до ввода в здание2 больницы, ул.Пушкина,242
42	Реконструкция сети ГВС от УП24 до УП28
43	Реконструкция сети ГВС от УП28 до УП30
44	Реконструкция сети ГВС от УП30 до Т3
45	Реконструкция сети ГВС от Т3 до ввода в здание 3 больницы, ул. Пушкина,242
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	
1	Реконструкция тепловой сети от кот 31 до УП5
2	Реконструкция тепловой сети от УП5 до ввода в здание СОШ №28 ул. Школьная,1
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	
1	Реконструкция тепловой сети от Котельной 33 до УП1
2	Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП7
3	Реконструкция тепловой сети от УП7 до ввода в здание ДС №37, ул. Варениковская,4Г

№ п/п	Наименование мероприятия
4	Реконструкция тепловой сети от УП7 до УП14
5	Реконструкция тепловой сети от УП14 до УП18
6	Реконструкция тепловой сети от УП18 до УП22
7	Реконструкция тепловой сети от УП22 до ввода в здание ДК, ул. Магистральная,48-а
8	Реконструкция тепловой сети от УП22 до УП24
9	Реконструкция тепловой сети от УП24 до ввода в здание Кафе, ул. Веселая,1а
10	Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП27
11	Реконструкция тепловой сети от УП27 до УП31
12	Реконструкция тепловой сети от УП31 до ввода в здание жил. дома,ул. Магистральная, 48
13	Реконструкция тепловой сети от УП31 до УП34
14	Реконструкция тепловой сети от УП34 до УП36
15	Реконструкция тепловой сети от УП36 до ввода в здание жил. дома, ул. Магистральная, 46
16	Реконструкция тепловой сети от УП34 до УП39
17	Реконструкция тепловой сети от УП39 до УП40
18	Реконструкция тепловой сети от УП40 до Т1
19	Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП42
20	Реконструкция тепловой сети от УП42 до ввода в здание жил. дома , ул.Магистральная, 40
21	Реконструкция тепловой сети от УП42 до УП45
22	Реконструкция тепловой сети от УП45 до УП47
23	Реконструкция тепловой сети от УП47 до ввода в здание СОШ №59, ул. Магистральная,38
24	Реконструкция тепловой сети от УП22 до УП50
25	Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП55
26	Реконструкция тепловой сети от УП55 до ввода в здание ул.Магистральная, 50
27	Реконструкция тепловой сети от УП55 до УП60
28	Реконструкция тепловой сети от УП60 до ввода в здании жил. дома, , ул. Магистральная, 52
29	Реконструкция тепловой сети от УП60 до УП63
30	Реконструкция тепловой сети от УП63 до ввода в здание жил. дома , ул.Магистральная, 54
31	Реконструкция тепловой сети от УП63 до УП67
32	Реконструкция тепловой сети от УП67 до УП69
33	Реконструкция тепловой сети от УП69 до УП70
34	Реконструкция тепловой сети от УП70 до ввода в здание жил.дома , ул. Магистральная, 97
35	Реконструкция тепловой сети от УП67 до УП76
36	Реконструкция тепловой сети от УП76 до УП77
37	Реконструкция тепловой сети от УП77 до Т2
38	Реконструкция тепловой сети от Т2 до ввода в здание жил. дома, ул.Магистральная, 58
39	Реконструкция тепловой сети от УП77 до УП78
40	Реконструкция тепловой сети от УП78 до ввода в здание жил. дома , ул. Магистральная, 60
41	Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП84
42	Реконструкция тепловой сети от УП84 до ввода в здание Сельская администрация, ул. Магистральная,89
43	Реконструкция тепловой сети от УП84 до УП87
44	Реконструкция тепловой сети от УП87 до ввода в здание жил. дома , ул. Магистральная, 83
45	Реконструкция тепловой сети от УП87 до УП91

№ п/п	Наименование мероприятия
46	Реконструкция тепловой сети от УП91 до ТЗ
47	Реконструкция тепловой сети от ТЗ до ввода в здание жил. дома ул. Магистральная, 81
48	Реконструкция тепловой сети от УП91 до УП94
49	Реконструкция тепловой сети от УП94 до ввода в здание Поликлиника, ул. Магистральная, 79

Вариант 1

При актуализации схемы теплоснабжения вышеуказанные мероприятия рассматриваются в качестве 1 Варианта развития системы теплоснабжения Варениковского сельского поселения.

Вариант 2

По второму варианту рекомендована ликвидация котельной и подключение абонентов к индивидуальному теплоснабжению.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения

Мероприятия по варианту 1

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также обеспечение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Сравнивая 2 варианта развития схемы теплоснабжения в 1 варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на базовом уровне или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

Таблица 32 – Технико-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения

№п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Техническое перевооружение существующих источников теплоснабжения	шт.	0
2	Реконструкция существующих участков тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)	км.	4842,15
3	Строительство участков тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)	км.	0
4	Суммарные инвестиции в модернизацию	тыс. руб.	98661,013

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения

В настоящей схеме теплоснабжения принят 1 вариант перспективного развития системы теплоснабжения, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему положению представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей существующее и перспективное положение

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Балансовая мощность подпиточного устройства источника - $G_{пу}^6$, м ³ /ч	Ограничение производительности подпиточного устройства - $G_{отр}$, м ³ /ч	Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка - $G_{п}^{нр}$, м ³ /ч	Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне - $G_{п}^{ф}$, м ³ /ч
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	5	0	0,400	0,400
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	ВПУ отсутствует	0	0,043	0,043
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1	0	0,249	0,249
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	-	0	0,025	0,025
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	1,8	0	0,392	0,392
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	ВПУ отсутствует	0	0,0001	0,0001

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участком такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 5 источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Таблица 34

Наименование источника теплоснабжения	Объем воды на горячее водоснабжение, м³/год	Среднечасовой расход теплоносителя, м³/час	Максимальный расход теплоносителя, м³/час
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	0	0	0
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0	0	0
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	0	0	0
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0	0	0
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0	0	0
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0	0	0

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В системе теплоснабжения Варениковского сельского поселения баки - аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 35

Наименование источника теплоснабжения	Нормативный часовой расход подпиточной воды, т/час	Фактический часовой расход подпиточной воды, т/час
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	0,400	0,400
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,043	0,043
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	0,249	0,249
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,025	0,025
Котельная № 33, х. Школьный,	0,392	0,392

ул. Варениковская, 9		
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,0001	0,0001

**6.5. Существующий и перспективный баланс производительности
водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом
развития системы теплоснабжения**

Таблица 36

Наименование показателя	Ед. изм.	202 4	2025	2026	2027	2028	2029-2049
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1							
Емкость бака	м³	н/д					
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек	м³/час	-					
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74							
Емкость бака	м³	н/д					
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек	м³/час	-					
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227							
Емкость бака	м³	н/д					
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек	м³/час	-					
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1							
Емкость бака	м³	н/д					
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек	м³/час	-					
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9							
Емкость бака	м³	н/д					
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек	м³/час	-					
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22							
Емкость бака	м³	н/д					
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек	м³/час	-					

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Значительных изменений значений расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 37 – Перечень котельных с планируемой датой строительства и реконструкции

№ п/п	Наименование мероприятия	Годы реализация	Планируемый год начала работы котельной, принятой в схеме
-	-	-	-

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы Варениковского сельского поселения заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

Прирост тепловой нагрузки не планируется.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Варениковском сельском поселении по состоянию на 2022 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Варениковском сельском поселении в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В Варениковском сельском поселении не планируется строительство ТЭЦ.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В Варениковском сельском поселении котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В увеличение зоны действия котельных нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется перевод в пиковый режим работы котельных.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Комбинированные источники выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных не планируется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузки потребителей.

При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2022 г. по 2049 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения. Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения.

По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлены в таблице.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи, с чем не предусмотрена их реконструкция. Проведенный анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Источники теплоснабжения в производственных зонах отсутствуют. Промышленно-коммунальная зона подключена к индивидуальному теплоснабжению. Изменение схемы не планируется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

$$S=A+Z\rightarrow\min (\text{руб./Гкал/ч}),$$

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

$$R_{opt} = (140/s^{0,4}) \cdot \phi^{0,4} \cdot (1/B^{0,1}) (\Delta\tau/\Pi)^{0,15}$$

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

Π – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;

$\Delta\tau$ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

$$R_{npед} = [(p - C) / 1,2K]^{2,5}$$

где $R_{npед}$ – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения Варениковского сельского поселения приведен в таблице 38.

Таблица 38

Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки	Установленная мощность Гкал	Средний диаметр трубопровода мм	Протяжённость тепловых сетей м	Радиус эффективного теплоснабжения, км
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,26	71,12	1845,5	1,107
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,206	69,66	128	0,077
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,086	80,51	934,6	0,561
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,133	89	86	0,052
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,966	99,98	1848,05	1,109
Котельная № 47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с № 22	0,086	100	13	7,8

Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразности подключения объекта, находящегося на

определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение.

7.16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

В Варениковском сельском поселении перспективные тепловые нагрузки не изменяются.

7.17. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в Варениковском сельском поселении не осуществляется.

7.18. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки теплового источника в Варениковском сельском поселении представлен в таблицах выше.

7.19. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива на тепловых источниках в Варениковском сельском поселении представлены в таблице 39.

Таблица 39

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Основное топливо	Годовой расход натурального топлива (т.н.т)
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	Природный газ	307,024
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	Дизельное топливо	26,284
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	Дизельное топливо	150,337
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	Дизельное топливо	15,309
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	Природный газ	290,930
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	Природный газ	17,523

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В перераспределении тепловой нагрузки нет необходимости, в связи с тем, что на территории Варениковского сельского поселения в котельных наблюдается резерв мощности.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Варениковского сельского поселения

На расчетный срок присоединение новых абонентов не планируется. В связи с этим строительство тепловых сетей не рационально.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Данные мероприятия не рациональны.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы или их ликвидация на расчетный срок не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование
- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок перспективная нагрузка останется неизменной.

8.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№ п/п	Наименование мероприятия
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	
1	Реконструкция тепловой сети от котельной № 39 до ввода в здание СОШ №31 ул. Почтовая
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	
1	Реконструкция тепловой сети от Котельная21 до УП4
2	Реконструкция тепловой сети от УП4 до УП9
3	Реконструкция тепловой сети от УП 9 до ввода1 в здание 40 лет Победы, 2
4	Реконструкция тепловой сети от УП9 до УП11
5	Реконструкция тепловой сети от УП11 до Т1
6	Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП13
7	Реконструкция тепловой сети от УП13 до ввода в здание 40 лет Победы, 3
8	Реконструкция тепловой сети от УП11 до УП15
9	Реконструкция тепловой сети от УП15 до ввода2 в здание 40 лет Победы, 2
10	Реконструкция тепловой сети от УП15 до Т2
11	Реконструкция тепловой сети от Т2 до УП17
12	Реконструкция тепловой сети от УП17 до ввода в здание 40 лет Победы, 1
13	Реконструкция тепловой сети от УП4 до УП18
14	Реконструкция тепловой сети от УП18 до УП19
15	Реконструкция тепловой сети от УП19 до Т3
16	Реконструкция тепловой сети от Т3 до ввода в здание 40 лет Победы, 5
17	Реконструкция тепловой сети от УП19 до УП25
18	Реконструкция тепловой сети от УП25 до УП30
19	Реконструкция тепловой сети от УП30 до УП31
20	Реконструкция тепловой сети от УП31 до УП34
21	Реконструкция тепловой сети от УП34 до ввода1 в здание ДК, ул.Горького,116
22	Реконструкция тепловой сети от УП31 до УП35
23	Реконструкция тепловой сети от УП35 до УП36
24	Реконструкция тепловой сети от УП36 до ввода2 в здание ДК,ул.Горького,116
25	Реконструкция тепловой сети от УП36 до УП38
26	Реконструкция тепловой сети от УП38 до ввода в здание Спорткомплекс, ул.40 лет Победы,9
27	Реконструкция тепловой сети от УП38 до УП45
28	Реконструкция тепловой сети от УП45 до ввода в здание ДС №16, ул. Красная,110
29	Реконструкция тепловой сети от УП45 до УП46
30	Реконструкция тепловой сети от УП46 до УП47
31	Реконструкция тепловой сети от УП47 до ввода в здание Почта России, ул.Красная,117 Г

№ п/п	Наименование мероприятия
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	
1	Реконструкция тепловой сети от котельной №22 до ввода СОШ12, ул. Горького 115 Б
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	
1	Реконструкция тепловой сети от Котельная 26 до ввода в здание ул.Красная, 233
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	
1	Реконструкция тепловой сети от кот 37 до ввода в здание Д/С № 29

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Данные мероприятия на территории Варениковского сельского поселения не запланированы.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящий момент горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме не осуществляется.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от котельных осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения в строгом соответствии с принятыми на источниках температурными графиками: 95/70 °С.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха. В период резкого изменения температуры наружного воздуха производится корректировка суточного графика отпуска тепла по фактической температуре наружного воздуха. Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя. Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии Варениковского сельского поселения не требуется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

В настоящий момент в Варениковском сельском поселении не планируются данные мероприятия.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящий момент в Варениковском сельском поселении не планируются данные мероприятия.

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящий момент в Варениковском сельском поселении не планируются данные мероприятия.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящий момент в Варениковском сельском поселении не планируются данные мероприятия.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

**10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии
перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного
вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого
для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой
энергии на территории Варениковского сельского поселения**

Таблица 41 – Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива
источниками тепловой энергии (существующее положение)

№ п/ п	Наименование и адрес котельной	Установлен ная мощность, Гкал/ч	Основн ое топливо	Вырабо тка тепл-й энергии за год, Гкал/го д	Годово й расход условн ого топлив а, т.у.т.	Годовой расход натураль ного топлива (т.н.т)	Удельн ый расход условно го топлива на выработ ку тепло кг.у.т./Г кал	КП Д, %	Максималь ный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч
1	Котельная № 19, ст. Варениковс кая ул. Красная, 1	3,26	Природ ный газ	1 975,02	346,498	307,024	175,44	92	0,088
2	Котельная № 20, ст. Варениковс кая ул. Красная, 74	0,206	Дизельн ое топливо	213,75	38,112	26,284	178,30	92	0,008
3	Котельная № 24, ст. Варениковс кая ул. Пушкина, 227	1,086	Дизельн ое топливо	1 231,64	217,988	150,337	176,99	92	0,043
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,133	Дизельн ое топливо	125,62	22,198	15,309	176,71	92	0,004
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковс кая, 9	0,966	Природ ный газ	1 935,25	328,335	290,930	169,66	92	0,083
6	Котельная №47, ст. Варениковс кая, ул. Советская,	0,086	Природ ный газ	127,920	19,892	17,523	155,5	92	0,005

№ п/ п	Наименование и адрес котельной	Установленная мощность, Гкал/ч	Основное топливо	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год	Годовой расход условного топлива, т.у.т.	Годовой расход натурального топлива (т.н.т)	Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал	КП Д, %	Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч
	67 МБДОУ д/с №22								

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.

Общий нормативный запаса топлива определяется по формуле:

$$ОНЗТ = ННЗТ + НЭЗТ, \text{ тыс. т}$$

В состав ОНЗТ включаются:

ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;

НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.

В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Расчет ННЗТ выполняется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток по формуле:

$$HHЗТ = Q_{январь}^{max} * B_{уд}^{omn.} * \frac{1}{K} * T * 10^{-3}, \text{ тыс. т,}$$

где $Q_{январь}^{max}$ – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

$B_{уд}^{omn.}$ - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), т.у.т./Гкал;

K – коэффициент перевода натурального топлива в условное, Кдт=1,454;

T – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 5 суточный расход самого холодного месяца года, в данном случае – января, суток.

В связи с отсутствием на котельных резервного топлива расчет нормативного запаса топлива не производился.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения об основном, резервном и вспомогательном топливе, потребляемом источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива приведены в таблице 42.

Таблица 42 - Сведения об основном, резервном и вспомогательном топливом, потребляемым перспективных источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Основное топливо	Резервное топливо
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	природный газ	-
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	дизельное топливо	-
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	дизельное топливо	-
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	дизельное топливо	-
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	природный газ	-
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	природный газ	-

10.4. Вид топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты" Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В топливных балансах использование угля в централизованных системах теплоснабжения не предусматривается.

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса Варениковского сельского поселения

В перспективном топливном балансе приоритетным видом топлива является природный газ и дизельное топливо.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Методика расчета показателей надежности приведена в Главе 1 Часть 9, результаты расчета представлены в таблице 41.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;
- надежные - 0,75 - 0,89;
- малонадежные- 0,5 - 0,74;
- ненадежные- менее 0,5.

Согласно представленным данным в таблице 41 после реализации мероприятий систему теплоснабжения можно отнести к надежной.

Таблица 41 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Варениковского сельского поселения

№ п/п	Наименование котельной	Наименование показателя																	
		полезный отпуск за год, Гкал/год	количество часов отопительного периода, ч	средние фактические тепловые нагрузки	Наличие резервного электроснабжения	Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии	Наличие резервного водоснабжения	Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)	Наличие резервного топливоснабжения	Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кс)	мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам	количество отказов тепловой сети за 2022 год	протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении), км	протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, км	Интенсивности отказов тепловых сетей, 1/(км*год)	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)	Интенсивности отказов тепловых источников	Показатель интенсивности отказов тепловых источника (Котк ит)
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	1 479,53	3504	0,87	Да	1	Нет	0,6	Нет	0,5	1	0	1845,5	0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,6
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	189,67	3504	0,15	Да	1	Нет	0,6	Нет	0,5	1	0	128	0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,6
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	967,46	8400	0,62	Да	1	Нет	0,6	Нет	0,5	1	0	934,6	0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,6
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	103,68	3504	0,08	Да	1	Нет	0,6	Нет	0,5	1	0	86	0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,6
5	Котельная № 33, х.	1 296,87	3504	0,64	Да	1	Нет	0,6	Нет	0,5	1	0	1848,05	0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,6

№ п/п	Наименование котельной	Наименование показателя																	
		полезный отпуск за год, Гкал/год	количество часов отопительного периода, ч	средние фактические тепловые нагрузки	Наличие резервного электроснабжения	Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии	Наличие резервного водоснабжения	Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)	Наличие резервного топливоснабжения	Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кс)	мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам	количество отказов тепловой сети за 2022 год	протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении), км	протяженность ветвей тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, км	Интенсивности отказов тепловых сетей, 1/(км*год)	Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)	Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)	Интенсивности отказов тепловых источников	Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит)
6	Школьный, ул. Варениковская, 9 Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	112,570	3504	0,072	Да	1	Нет	0,6	Нет	0,5	1	0	13	0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,6

11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

$$P_q = M_o / L,$$

где, M_o – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации.

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, определена как произведение вероятностей безотказной работы:

$$P_c = \prod_{t=1}^{t=N} P_t = e^{-\lambda_1 L_1 t} \times e^{-\lambda_2 L_2 t} \times \dots \times e^{-\lambda_n L_n t} = e^{-t \times \sum_{i=1}^n \lambda_i L_i} = e^{\lambda_c L},$$

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

$$\lambda_c = L_1 \lambda_1 + L_2 \lambda_2 + \dots + L_n \lambda_n \text{ (1/час)}$$

где, L_i - протяженность каждого участка (км).

Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

11.2. Метода и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Данные по отказам тепловой сети отсутствуют.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях ($^{\circ}\text{C}/\text{ч}$) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 44-48, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 44 – Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

Коэффициент аккумуляции, ч	Темп падения температуры, $^{\circ}\text{C}/\text{ч}$, при температуре наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$			
	± 0	-10	-20	-30
20	0,8	1,4	1,8	2,4
40	0,5	0,8	1,1	1,5
60	0,4	0,6	0,8	1,0

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

Характеристика зданий	Помещения	Коэффициент аккумуляции, ч
1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см)	Угловые:	
	верхнего этажа	42
	среднего и первого этажей	46
	средние	77
2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями	Угловые:	
	верхнего этажа	32
	среднего и первого этажей	40
	средние	51
3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропркатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных	Угловые верхнего этажа	40

Характеристика зданий	Помещения	Коэффициент аккумуляции, ч
элементов между ребрами 30-40 мм		
4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25	Угловые	65-60
	Средние	100-65
5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3)		25-14

На основании приведённых данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

В ходе разработки данного Плана смоделированы аварийные отключения потребителей системы теплоснабжения Варениковского сельского поселения .

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» план мероприятий предусматривает:

- а) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте;
- б) достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее – силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;
- в) организацию взаимодействия сил и средств;
- г) состав и дислокацию сил и средств;
- д) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени готовности;
- е) организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте;
- ж) систему взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;
- з) первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте;
- и) действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- к) мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;
- л) организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.

В целях снижения интенсивности инцидентов в тепловых сетях:

Отклонения от расчётных значений этих показателей свидетельствуют о прогрессирующих изменениях, которые могут привести к более серьезным инцидентам.

Для предупреждения развития аварии важны профилактические упреждающие меры:

Закольцовывание тепловых сетей от разных теплоисточников обеспечивает резервирование потребителей при аварии на теплоисточнике. Вместе с тем повышаются требования к качеству сетевой воды, особенно её деаэрации.

При возникновении аварийной ситуации все не отключенные потребители взаимно резервируемой зоны сети переводятся на лимитированное теплоснабжение и сокращают расход теплоносителя, поступающего к потребителю. Кроме того, расход теплоносителя определен в предположении исключения нужд на горячее водоснабжение и воздухонагревателей систем вентиляции.

При допустимой возможности снижения температуры помещения $+12^{\circ}\text{C}$ (для жилых и общественных зданий) коэффициент лимитированного теплоснабжения составляет 0,86.

В таблицах 46 – 50 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

Таблица 46 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения, час.мин.
1	Отключение ХВС	4 часа

Таблица 47 – Ожидаемая температура в жилых помещениях при технологическом нарушении на объектах системы централизованного теплоснабжения Варениковского сельского поселения в зависимости от температуры наружного воздуха

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения, час.мин.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$			
			0	-10	-20	ниже -20
1	Отключение отопления, котельные Варениковского СП	2 часа	18	18	15	15
		4 часа	18	15	15	15
		6 часов	15	15	15	10

Таблица 48 – Расчет допустимого времени устранения аварии на тепловой сети (из расчета $L=5\text{ м}$)

№ п/п	Наименование операции	Время выполнения операции, мин		
		Dy 50-125	Dy 150-300	Dy 400-500

№ п/	Наименование операции	Время выполнения операции, мин		
		Dy 50-125	Dy 150-300	Dy 400-500
1	Сообщение об аварии ответственному лицу	5	5	5
2	Отключение дефектного участка, вызов представителя газовой службы, электрических и телефонных сетей для уточнения прохождения инженерных коммуникаций	40	40	40
3	Сбор бригады и техники, доставка на место	30	30	30
4	Организация работы бригады при прибытии на место			
4.1	Слив аварийного участка, откачка воды из затопленных камер, каналов	20	20	20
4.2	Раскопка экскаватором и подчистка аварийного участка вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров границ дефекта	30	30	30
4.3	Демонтаж аварийного участка	30	40	45
4.4	Подготовка участка под укладку новой трубы, подготовка и монтаж новой трубы, сварка стыков	60	100	120
4.5	Опрессовка и пуск в работу, восстановление теплоснабжения потребителей	40	50	60
	ВСЕГО	4 часа 15 минут	5 часов 15 минут	6 часов 50 минут

Таблица 49 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения, час. мин.
1	Отключение электроснабжения	2 часа

Таблица 1 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах газоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения, час. мин.
1	Отключение газоснабжения	2 часа

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 212 от 5 марта 2019 г., оценка не до отпуска

тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Результаты оценки представлены в таблице 43.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В Варениковском сельском поселении не до отпуск тепловой энергии не зафиксирован.

11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Таблица 44

Наименование мероприятия	Финансирование, тыс. руб
Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	
Мероприятия отсутствуют	
Установка резервного оборудования	
Мероприятия отсутствуют	
Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	
Мероприятия отсутствуют	
Резервирование тепловых сетей смежных районов сельского поселения	
Мероприятия отсутствуют	
Устройство резервных насосных станций	
Мероприятия отсутствуют	
Установка баков-аккумуляторов	
Мероприятия отсутствуют	

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Финансирование мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп: бюджетные и внебюджетные. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1) Внебюджетное финансирование.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающей организации.

2) Бюджетное финансирование. Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных программ. Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варениковского сельского поселения.

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 405 от 3 апреля 2018 года.

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;
- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

На основании материалов, приведенных в Главах 7-8 сформирован перечень мероприятий для Варениковского сельского поселения. Перечень мероприятий с графиком финансирования по годам приведен в таблице 52.

Таблица 51 – График финансирования и перечень мероприятий, тыс. рублей

Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2049
	Тыс. руб.							
Источники теплоснабжения								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловые сети								
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1								
Реконструкция тепловой сети от Котельной 19 до УП1	-	-	-	-	-	-	52,362	-
Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП3	-	-	-	-	-	-	489,735	-
Реконструкция тепловой сети от УП3 до УП6	-	-	-	-	-	-	517,456	-
Реконструкция тепловой сети от УП3 до ввода в здание СТОМАТОЛОГИЯ Красная 52	-	-	-	-	-	-	60,062	-
Реконструкция тепловой сети от УП6 до ввода в здание КАФЕ Красная 50Г	-	-	-	-	-	-	210,986	-
Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП9	-	-	-	-	-	-	431,213	-
Реконструкция тепловой сети от УП9 до УП17	-	-	-	-	-	-	2858,090	-
Реконструкция тепловой сети от УП17 до УП19	-	-	-	-	-	-	793,124	-
Реконструкция тепловой сети от УП9 до ввода в здание ДК, ул.Советская 41	-	-	-	-	-	-	32,341	-
Реконструкция тепловой сети от УП17 до ввода в здание спортзала СОШ 56, ул. Советская 42	-	-	-	-	-	-	600,618	-
Реконструкция тепловой сети от УП19 до ввода в здание СОШ56, Советская 42	-	-	-	-	-	-	55,442	-
Реконструкция тепловой сети от УП19 до ввода в здание мастерских СОШ 56, ул. Советская 42	-	-	-	-	-	-	-	950,068
Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП25	-	-	-	-	-	825,465	-	-
Реконструкция тепловой сети от УП25 до УП27	-	-	-	-	-	295,689	-	-
Реконструкция тепловой сети от УП27 до УП30	-	-	-	-	-	651,440	-	-
Реконструкция тепловой сети от УП30 до УП32	-	-	-	-	-	231,007	-	-
Реконструкция тепловой сети от УП32 до УП33	-	-	-	-	-	443,534	-	-
Реконструкция тепловой сети от УП25 до ввода в здание Кондитерская, ул.Красная 50 литер	-	-	-	-	-	700,721	-	-
Реконструкция тепловой сети от УП27 до ввода в здание Торговый центр, ул.Красная 50 литер	-	-	-	-	-	462,014	-	-

Реконструкция тепловой сети от УП30 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Красная 50 литер	-	-	-	-	-	291,069	-	-
Реконструкция тепловой сети от УП32 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Красная 50 литер	-	-	-	-	-	197,126	-	-
Реконструкция тепловой сети от УП33 до ввода в здание МАГАЗИН Ленина 88	-	-	-	-	-	-	7,700	-
Реконструкция тепловой сети от УП33 до ввода в здание МАГАЗИН Красная 46а	-	-	-	-	-	-	537,476	-
Реконструкция тепловой сети от УП33 до УП 35	-	-	-	-	-	-	-	823,136
Реконструкция тепловой сети от УП35 до ввода в основное здание ДС №9, ул.	-	-	-	-	-	-	-	440,416
Реконструкция тепловой сети от УП35 до ввода в здание ПРАЧЕЧНАЯ	-	-	-	-	-	-	-	369,257
Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП39	-	-	-	-	-	-	648,360	-
Реконструкция тепловой сети от УП39 до УП43	-	-	-	-	-	-	160,165	-
Реконструкция тепловой сети от УП43 до УП44	-	-	-	-	-	-	344,971	-
Реконструкция тепловой сети от УП44 до УП46	-	-	-	-	-	-	177,105	-
Реконструкция тепловой сети от УП39 до ввода здание ул.Красная	-	-	-	-	-	-	348,051	-
Реконструкция тепловой сети от УП43 до ввода в здание ул. Красная 51Б	-	-	-	-	-	-	813,145	-
Реконструкция тепловой сети от УП44 до ввода в здание автовокзала, ул.	-	-	-	-	-	-	338,810	-
Реконструкция тепловой сети от УП46 до УП50	-	-	-	-	-	-	-	1672,335
Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП51	-	-	-	-	-	-	-	57,696
Реконструкция тепловой сети от УП50 до ввода в здание ул.Пушкина 141 А	-	-	-	-	-	-	-	75,005
Реконструкция тепловой сети от УП51 до УП53	-	-	-	-	-	-	-	432,753
Реконструкция тепловой сети от УП53 до УП63	-	-	-	-	-	-	-	30,801
Реконструкция тепловой сети от УП53 до УП54	-	-	-	-	-	-	-	737,683
Реконструкция тепловой сети от УП54 до УП59	-	-	-	-	-	-	-	304,929
Реконструкция тепловой сети от УП54 до ввода в здание Пушкина 148а	-	-	-	-	-	-	-	70,842
Реконструкция тепловой сети от УП59 до ввода Пушкина 142/1	-	-	-	-	-	-	-	20,021
Реконструкция тепловой сети от	-	-	-	-	-	-	-	908,628

УП59 до УП61								
Реконструкция тепловой сети от УП61 до ввода в здание Пушкина 142/3	-	-	-	-	-	-	-	49,282
Реконструкция тепловой сети от УП61 до УП62	-	-	-	-	-	-	-	257,188
Реконструкция тепловой сети от УП62 до ввода1 в здание Пушкина 142/2	-	-	-	-	-	-	-	86,243
Реконструкция тепловой сети от УП62 до ввода2 в здание Стоматология, ул. Пушкина 142/2	-	-	-	-	-	-	-	118,584
Реконструкция тепловой сети от УП63 до УП64	-	-	-	-	-	-	-	238,479
Реконструкция тепловой сети от УП64 до УП76	-	-	-	-	-	-	-	1159,698
Реконструкция тепловой сети от УП76 до УП78	-	-	-	-	-	-	-	338,486
Реконструкция тепловой сети от УП64 до ввода в здание Администрация	-	-	-	-	-	-	-	71,159
Реконструкция тепловой сети от УП76 до ввода здание корпус ШИ	-	-	-	-	-	-	-	188,475
Реконструкция тепловой сети от УП78 до ввода в здание ШИ	-	-	-	-	-	-	-	244,248
Реконструкция тепловой сети от УП78 до УП80	-	-	-	-	-	-	-	161,550
Реконструкция тепловой сети от УП80 до УП81	-	-	-	-	-	-	-	184,629
Реконструкция тепловой сети от УП81 до ввода в здание Ленина 53	-	-	-	-	-	-	-	23,101
Реконструкция тепловой сети от УП81 до ввода в здание Ленина 53а	-	-	-	-	-	-	-	505,135
Реконструкция тепловой сети от УП80 до УП87	-	-	-	-	-	-	-	659,140
Реконструкция тепловой сети от УП87 до УП91	-	-	-	-	-	-	-	826,982
Реконструкция тепловой сети от УП91 до ввода1 в здание ул. Ленина 82	-	-	-	-	-	-	-	5,770
Реконструкция тепловой сети от УП91 до УП92	-	-	-	-	-	-	-	101,930
Реконструкция тепловой сети от УП92 до ввода в здание Торгового центра, ул. Красная 43	-	-	-	-	-	-	-	669,279
Реконструкция тепловой сети от УП92 до УП102	-	-	-	-	-	-	-	417,338
Реконструкция тепловой сети от УП102 до ввода2 в здание ул. Ленина 82	-	-	-	-	-	-	-	9,616
Реконструкция тепловой сети от УП102 до УП105	-	-	-	-	-	-	-	257,711
Реконструкция тепловой сети от УП105 до ввода в здание	-	-	-	-	-	-	-	9,616

АПТЕКА								
Реконструкция тепловой сети от УП105 до УП106	-	-	-	-	-	-	-	171,166
Реконструкция тепловой сети от УП106 до ввода в здание	-	-	-	-	-	-	-	11,539
Реконструкция тепловой сети от УП64 до Т1	-	-	-	-	-	-	-	78,852
Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП66	-	-	-	-	-	-	-	67,313
Реконструкция тепловой сети от УП66 до УП68	-	-	-	-	-	-	-	475,875
Реконструкция тепловой сети от УП68 до УП69	-	-	-	-	-	-	-	225,016
Реконструкция тепловой сети от УП69 до ввода в здание1	-	-	-	-	-	-	-	9,616
Реконструкция тепловой сети от УП69 до УП72	-	-	-	-	-	-	-	286,559
Реконструкция тепловой сети от УП72 до ввода здание 2	-	-	-	-	-	-	-	7,700
Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП107	-	-	-	-	-	-	-	64,682
Реконструкция тепловой сети от УП107 до ввода в здание кафетерий	-	-	-	-	-	-	-	220,227
Реконструкция тепловой сети от УП107 до УП108	-	-	-	-	-	-	-	184,806
Реконструкция тепловой сети от УП108 до ввода в здание ул.Красная 52а	-	-	-	-	-	-	-	98,563
Реконструкция тепловой сети от УП 108 до УП 109	-	-	-	-	-	-	-	35,421
Реконструкция тепловой сети от УП 109 до УП 111	-	-	-	-	-	-	-	488,195
Реконструкция тепловой сети от УП111 до ввода в здание Спорткомплекс	-	-	-	-	-	-	-	3100,472
Реконструкция тепловой сети от УП111 до ввода в здание ул. Красная, 50	-	-	-	-	-	-	-	254,108
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74								
Реконструкция тепловой сети от Котельной№20 до УП4	-	-	-	-	-	-	-	1707,292
Реконструкция тепловой сети от УП3 до ввода в здание СОШ41, ул. Красная, 74	-	-	-	-	-	-	-	403,492
Реконструкция тепловой сети от УП4 до ввода в здание Мастерские СОШ41, ул. Красная 74	-	-	-	-	-	-	-	44,661
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227								
Реконструкция тепловой сети от Котельной 24 до УП2	-	-	-	-	-	-	-	676,081
Реконструкция тепловой сети от УП2 до ввода здание хоз. помещения, ул. Пушкина,242	-	-	-	-	-	-	-	280,289
Реконструкция тепловой сети от УП2 до УП4	-	-	-	-	-	-	-	286,449
Реконструкция тепловой сети от	-	-	-	-	-	-	-	195,586

УП4 до ввода в здание Поликлиника								
Реконструкция тепловой сети от УП4 до УП6	-	-	-	-	-	-	-	138,604
Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП7	-	-	-	-	-	-	-	221,649
Реконструкция тепловой сети от УП7 до УП10	-	-	-	-	-	-	-	1184,435
Реконструкция тепловой сети от УП10 до УП11	-	-	-	-	-	-	-	51,949
Реконструкция тепловой сети от УП11 до УП12	-	-	-	-	-	-	-	72,728
Реконструкция тепловой сети от УП12 до УП13	-	-	-	-	-	-	-	845,036
Реконструкция тепловой сети от УП13 до УП14	-	-	-	-	-	-	-	294,377
Реконструкция тепловой сети от УП14 до ввода в здание1 больницы, ул.Пушкина,242	-	-	-	-	-	-	-	255,648
Реконструкция тепловой сети от УП12 до Т1	-	-	-	-	-	-	-	135,067
Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП16	-	-	-	-	-	-	-	157,085
Реконструкция тепловой сети от УП16 до ввода в здание спортзал СОШ 58, ул. Пушкина,250	-	-	-	-	-	-	-	560,577
Реконструкция тепловой сети от УП16 до УП18	-	-	-	-	-	-	-	580,598
Реконструкция тепловой сети от УП18 до ввода здание СОШ№58, ул.Пушкина,250	-	-	-	-	-	-	-	162,773
Реконструкция тепловой сети от УП10 до УП24	-	-	-	-	-	-	-	5068,427
Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП26	-	-	-	-	-	-	-	232,039
Реконструкция тепловой сети от УП26 до ввода в здание2 больницы, ул. Пушкина,242	-	-	-	-	-	-	-	126,284
Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП30	-	-	-	-	-	-	-	2618,226
Реконструкция тепловой сети от УП30 до Т2	-	-	-	-	-	-	-	86,582
Реконструкция тепловой сети от Т2 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Орджоникидзе,42	-	-	-	-	-	-	-	585,218
Реконструкция тепловой сети от УП30 до УП31	-	-	-	-	-	-	-	6,927
Реконструкция тепловой сети от УП31 до Т3	-	-	-	-	-	-	-	86,582
Реконструкция тепловой сети от Т3 до ввода в здание3 больницы, ул. Пушкина,242	-	-	-	-	-	-	-	137,064
Реконструкция сети ГВС от Котельной 24 до УП2	-	-	-	-	-	-	-	676,081
Реконструкция сети ГВС от УП2 до ввода хоз.помещения, ул. Пушкина,242	-	-	-	-	-	-	-	280,289
Реконструкция сети ГВС от УП2	-	-	-	-	-	-	-	286,449

до УП4								
Реконструкция сети ГВС от УП4 до ввода в здание Поликлиника, ул. Пушкина, 242	-	-	-	-	-	-	-	195,586
Реконструкция сети ГВС от УП4 до УП6	-	-	-	-	-	-	-	138,604
Реконструкция сети ГВС от УП6 до УП7	-	-	-	-	-	-	-	123,086
Реконструкция сети ГВС от УП7 до УП10	-	-	-	-	-	-	-	657,739
Реконструкция сети ГВС от УП10 до УП11	-	-	-	-	-	-	-	28,848
Реконструкция сети ГВС от УП11 до УП12	-	-	-	-	-	-	-	40,388
Реконструкция сети ГВС от УП12 до УП13	-	-	-	-	-	-	-	469,264
Реконструкция сети ГВС от УП13 до УП14	-	-	-	-	-	-	-	163,473
Реконструкция сети ГВС от УП14 до ввода в здание1 больницы, ул. Пушкина, 242	-	-	-	-	-	-	-	255,648
Реконструкция сети ГВС от УП10 до УП24	-	-	-	-	-	-	-	2483,017
Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП26	-	-	-	-	-	-	-	128,855
Реконструкция сети ГВС от УП26 до ввода в здание2 больницы, ул. Пушкина, 242	-	-	-	-	-	-	-	126,284
Реконструкция сети ГВС от УП24 до УП28	-	-	-	-	-	-	-	76,929
Реконструкция сети ГВС от УП28 до УП30	-	-	-	-	-	-	-	1377,022
Реконструкция сети ГВС от УП30 до Т3	-	-	-	-	-	-	-	51,927
Реконструкция сети ГВС от Т3 до ввода в здание 3 больницы, ул. Пушкина, 242	-	-	-	-	-	-	-	137,064
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1								
Реконструкция тепловой сети от кот 31 до УП5	-	-	-	-	-	-	-	1710,896
Реконструкция тепловой сети от УП5 до ввода в здание СОШ №28 ул. Школьная, 1	-	-	-	-	-	-	-	26,181
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9								
Реконструкция тепловой сети от Котельной 33 до УП1	-	-	-	-	-	-	-	6,160
Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП7	-	-	-	-	-	-	-	1788,019
Реконструкция тепловой сети от УП7 до ввода в здание ДС №37, ул. Варениковская, 4Г	-	-	-	-	-	-	-	423,107
Реконструкция тепловой сети от УП7 до УП14	-	-	-	-	-	-	-	5780,626
Реконструкция тепловой сети от УП14 до УП18	-	-	-	-	-	-	-	3365,652
Реконструкция тепловой сети от УП18 до УП22	-	-	-	-	-	-	-	2572,736
Реконструкция тепловой сети от	-	-	-	-	-	-	-	472,149

УП22 до ввода в здание ДК, ул. Магистральная,48-а								
Реконструкция тепловой сети от УП22 до УП24	-	-	-	-	-	-	-	1057,768
Реконструкция тепловой сети от УП24 до ввода в здание Кафе, ул. Веселая,1а	-	-	-	-	-	-	-	426,954
Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП27	-	-	-	-	-	-	-	455,802
Реконструкция тепловой сети от УП27 до УП31	-	-	-	-	-	-	-	1344,327
Реконструкция тепловой сети от УП31 до ввода в здание жил. дома,ул. Магистральная, 48	-	-	-	-	-	-	-	419,261
Реконструкция тепловой сети от УП31 до УП34	-	-	-	-	-	-	-	778,902
Реконструкция тепловой сети от УП34 до УП36	-	-	-	-	-	-	-	296,175
Реконструкция тепловой сети от УП36 до ввода в здание жил. дома, ул. Магистральная, 46	-	-	-	-	-	-	-	163,245
Реконструкция тепловой сети от УП34 до УП39	-	-	-	-	-	-	-	675,048
Реконструкция тепловой сети от УП39 до УП40	-	-	-	-	-	-	-	135,524
Реконструкция тепловой сети от УП40 до Т1	-	-	-	-	-	-	-	73,082
Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП42	-	-	-	-	-	-	-	815,443
Реконструкция тепловой сети от УП42 до ввода в здание жил. дома , ул.Магистральная, 40	-	-	-	-	-	-	-	253,864
Реконструкция тепловой сети от УП42 до УП45	-	-	-	-	-	-	-	173,089
Реконструкция тепловой сети от УП45 до УП47	-	-	-	-	-	-	-	892,371
Реконструкция тепловой сети от УП47 до ввода в здание СОШ №59, ул. Магистральная,38	-	-	-	-	-	-	-	728,442
Реконструкция тепловой сети от УП22 до УП50	-	-	-	-	-	-	-	921,220
Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП55	-	-	-	-	-	-	-	978,916
Реконструкция тепловой сети от УП55 до ввода в здание ул.Магистральная, 50	-	-	-	-	-	-	-	59,620
Реконструкция тепловой сети от УП55 до УП60	-	-	-	-	-	-	-	1488,568
Реконструкция тепловой сети от УП60 до ввода в здании жил. дома, , ул. Магистральная, 52	-	-	-	-	-	-	-	96,161
Реконструкция тепловой сети от УП60 до УП63	-	-	-	-	-	-	-	903,911
Реконструкция тепловой сети от УП63 до ввода в здание жил. дома , ул.Магистральная, 54	-	-	-	-	-	-	-	125,971
Реконструкция тепловой сети от УП63 до УП67	-	-	-	-	-	-	-	400,029

Реконструкция тепловой сети от УП67 до УП69	-	-	-	-	-	-	-	461,571
Реконструкция тепловой сети от УП69 до УП70	-	-	-	-	-	-	-	218,687
Реконструкция тепловой сети от УП70 до ввода в здание жил.дома , ул. Магистральная, 97	-	-	-	-	-	-	-	261,557
Реконструкция тепловой сети от УП67 до УП76	-	-	-	-	-	-	-	734,668
Реконструкция тепловой сети от УП76 до УП77	-	-	-	-	-	-	-	88,468
Реконструкция тепловой сети от УП77 до Т2	-	-	-	-	-	-	-	51,927
Реконструкция тепловой сети от Т2 до ввода в здание жил. дома, ул.Магистральная, 58	-	-	-	-	-	-	-	47,741
Реконструкция тепловой сети от УП77 до УП78	-	-	-	-	-	-	-	914,788
Реконструкция тепловой сети от УП78 до ввода в здание жил. дома , ул. Магистральная, 60	-	-	-	-	-	-	-	87,783
Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП84	-	-	-	-	-	-	-	1980,824
Реконструкция тепловой сети от УП84 до ввода в здание Сельская администрация, ул. Магистральная,89	-	-	-	-	-	-	-	118,278
Реконструкция тепловой сети от УП84 до УП87	-	-	-	-	-	-	-	2621,232
Реконструкция тепловой сети от УП87 до ввода в здание жил. дома , ул. Магистральная, 83	-	-	-	-	-	-	-	813,520
Реконструкция тепловой сети от УП87 до УП91	-	-	-	-	-	-	-	1521,263
Реконструкция тепловой сети от УП91 до Т3	-	-	-	-	-	-	-	71,159
Реконструкция тепловой сети от Т3 до ввода в здание жил. дома ул. Магистральная, 81	-	-	-	-	-	-	-	75,462
Реконструкция тепловой сети от УП91 до УП94	-	-	-	-	-	-	-	861,600
Реконструкция тепловой сети от УП94 до ввода в здание Поликлиника, ул. Магистральная,79	-	-	-	-	-	-	-	190,398

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;
- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей Варениковского сельского поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производить с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

- Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии и тепловых сетей выполнена в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства утвержденными приказами № 150/пр от 17.03.2021 и № 123/пр от 11.03.2021 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффекты от реализации программы проектов оцениваются на основании сравнения основных показателей деятельности организаций без реализации мероприятий (базовый вариант) и с реализацией мероприятий программы.

Базовый вариант предполагает:

- новые потребители не подключаются и не отключаются;
- оборудование источников не меняется, технические параметры работы оборудования остаются постоянными на уровне базового года;
- капитальный ремонт сетей производится в объеме базового года.

Таким образом, в базовом варианте объем реализации, себестоимость производства электроэнергии и тепла сохраняются на уровне базового года.

Программа развития системы теплоснабжения предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения.

К ним относятся:

- мероприятия по модернизации существующих источников;
- мероприятия по реконструкции сетей.

Указанные мероприятия позволяют увеличить объем реализации организации и снизить себестоимость производства тепла и электроэнергии. Кроме того, схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы теплоснабжения.

В результате реконструкции существующих котельных снижается объем вырабатываемой тепловой энергии, при снижении потребления топлива и увеличении КПД котельных, что в конечном итоге приведет к снижению затрат организаций на производство тепловой энергии.

Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит повысить надежность системы теплоснабжения, а также снизить потери тепловой энергии. Такие мероприятия не имеют явного экономического эффекта, но приводят к снижению рисков и аварийности.

В течение рассматриваемого периода программа мероприятий не окупается, т.к. предусмотрена реализация большого количества мероприятий с низким экономическим эффектом. Дефицит средств может быть покрыт частично за счет тарифных источников (до 7% роста тарифа), частично за счет бюджетных средств.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;
- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
- федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения меропродушвенных издержек:

- затраты на топливо;
- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Варениковского сельского поселения .

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 52.

Таблица 52 – Результаты оценки ценовых последствий

Наименование критерия оценки	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2049
Индекс потребительских цен	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,20	1,44
Индекс тарифов на	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,22	1,48

Наименование критерия оценки	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2049
тепловую энергию								
Индекс цен на капитальные вложения	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,39	1,42
Индекс цен газовой промышленности	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,07	1,14
Индекс тарифов на электрическую энергию	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,19	1,41
Индекс тарифов на услуги ЖКХ	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,58	1,58
Индекс цен химической промышленности	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,15	1,33
Индекс цен на нефтепродукты	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,01	1,01
Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям:								
Население	5481,29	5481,29	5481,29	5481,29	5481,29	5481,29	5481,29	5481,29
Бюджетные потребители								
Прочие								

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВАРЕНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 53.

Таблица 53 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Варениковского сельского поселения

№ п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	Ед.изм.	Существующее положение	Ожидаемые показатели (2024-2049 год)
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1				
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.	0	0
3	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	кг.у.т./ Гкал	175,44	155,45
4	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал / м²	6,865	3,476
5	коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	26,69	26,69
6	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	20,131	20,131

№ п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	Ед.изм.	Существующее положение	Ожидаемые показатели (2024-2049 год)
7	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)	%	0	0
8	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	кг.у.т./ кВт	0	0
9	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	0	0
10	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0	0
11	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д	н/д
12	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	%	0	1
13	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)	%	0	0
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74				
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.	0	0
3	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	кг.у.т./ Гкал	178,3	178,3
4	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал / м²	3,822	3,082
5	коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	72,82	72,82
6	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	21,642	21,642

№ п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	Ед.изм.	Существующее положение	Ожидаемые показатели (2024-2049 год)
7	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)	%	0	0
8	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	кг.у.т./ кВт	0	0
9	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	0	0
10	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0	0
11	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д	н/д
12	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	%	0	1
13	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)	%	0	0
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227				
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.	0	0
3	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	кг.у.т./ Гкал	176,99	176,99
4	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал / м²	5,955	5,246
5	коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	57,09	57,09
6	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	34,643	34,643

№ п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	Ед.изм.	Существующее положение	Ожидаемые показатели (2024-2049 год)
7	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)	%	0	0
8	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	кг.у.т./ кВт	0	0
9	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	0	0
10	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0	0
11	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д	н/д
12	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	%	0	1
13	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)	%	0	0
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1				
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.	0	0
3	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	кг.у.т./ Гкал	176,71	176,71
4	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал / м²	4,631	3,663
5	коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	60,15	60,15
6	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	28,774	28,774

№ п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	Ед.изм.	Существующее положение	Ожидаемые показатели (2024-2049 год)
7	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)	%	0	0
8	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	кг.у.т./ кВт	0	0
9	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	0	0
10	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0	0
11	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д	н/д
12	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	%	0	1
13	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)	%	0	0
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9				
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.	0	0
3	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	кг.у.т./ Гкал	169,66	150,33
4	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал / м²	6,437	3,855
5	коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	66,25	66,25
6	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	95,636	95,636

№ п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	Ед.изм.	Существующее положение	Ожидаемые показатели (2024-2049 год)
7	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)	%	0	0
8	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	кг.у.т./ кВт	0	0
9	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	0	0
10	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0	0
11	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д	н/д
12	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	%	0	1
13	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)	%	0	0
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22				
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.	0	0
3	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	кг.у.т./ Гкал	155,5	155,5
4	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал / м²	9,840	9,840
5	коэффициент использования установленной тепловой мощности	%	97,2	97,2
6	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м²/Гкал/ч	15,116	15,116

№ п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	Ед.изм.	Существующее положение	Ожидаемые показатели (2024-2049 год)
7	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)	%	0	0
8	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	кг.у.т./ кВт	0	0
9	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	0	0
10	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0	0
11	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	лет	н/д	н/д
12	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	%	0	0
13	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)	%	0	0

13.1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Источник теплоснабжения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029- 2049
Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения необходимых для развития , повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0
Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии	0	0	0	0	0	0	0
Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловой сети	0	0	0	0	0	0	0
Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
Доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0
Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения	1	1	1	1	1	1	1
Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0

13.2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения

13.2.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в одноструйном исчислении сверх предела разрешенных отклонений

Статистика о прекращении подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.

13.2.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений

Прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии за последние пять лет не зафиксированы.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

В таблице 54 представлены перспективные значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии.

Таблица 54

№ п/п	Источник теплоснабжения	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029- 2049
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	155,45
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	176,71	176,71	176,71	176,71	176,71	176,71	176,71
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	169,66	169,66	169,66	169,66	169,66	169,66	150,33
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 55

Источник теплоснабжения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2049
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1							
Потери тепловой энергии, Гкал/год	450,51	450,51	450,51	450,51	450,51	342,806	228,106
Материальная характеристика сети, м ²	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² /год	6,865	6,865	6,865	6,865	6,865	5,224	3,476
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74							
Потери тепловой энергии, Гкал/год	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	17,04	13,741
Материальная характеристика сети, м ²	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² /год	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,082
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227							
Потери тепловой энергии, Гкал/год	224,05	224,05	224,05	224,05	224,05	224,05	197,35
Материальная характеристика сети, м ²	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² /год	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955	5,246
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1							
Потери тепловой энергии, Гкал/год	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72	14,02
Материальная характеристика сети, м ²	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827
Отношение величины технологических потерь	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	4,631	3,663

тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² /год							
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9							
Потери тепловой энергии, Гкал/год	594,65	594,65	594,65	594,65	594,65	594,65	356,15
Материальная характеристика сети, м ²	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² /год	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	3,855
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22							
Потери тепловой энергии, Гкал/год	12,792	12,792	12,792	12,792	12,792	12,792	12,792
Материальная характеристика сети, м ²	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ² /год	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Показатель в котельных менее 45,5 %. Это объясняется использование установленной тепловой мощности в неполном объеме, наличие технической возможности подключения (присоединение) абонентов.

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 56

Источник теплоснабжения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029- 2049
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1							
Материальная характеристика сети, м ²	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Удельная материальная	75,432	75,432	75,432	75,432	75,432	75,432	75,432

характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч							
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74							
Материальная характеристика сети, м ²	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227							
Материальная характеристика сети, м ²	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч	60,681	60,681	60,681	60,681	60,681	60,681	60,681
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1							
Материальная характеристика сети, м ²	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч	47,838	47,838	47,838	47,838	47,838	47,838	47,838
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9							
Материальная характеристика сети, м ²	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч	144,350	144,350	144,350	144,350	144,350	144,350	144,350
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22							
Материальная характеристика сети, м ²	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072

нагрузка, Гкал							
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м ² /Гкал/ч	15,116	15,116	15,116	15,116	15,116	15,116	15,116

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Показатель отсутствует, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 57

Наименование источника	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2049
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	35,88	35,88	35,88	35,88	35,88	35,88	35,88
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	35,88	35,88	35,88	35,88	35,88	35,88	35,88
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12
Котельная № 33, х. Школьный, ул.	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12	43,12

Варениковская, 9							
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 58

Наименование источника	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2049
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Средневзвешенный срок эксплуатации ТС рассчитывается по материальной характеристике для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме

**теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для
поселения, городского округа, города федерального значения)**

Таблица 59

Источник теплоснабжения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2049
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1							
Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м ²	0	0	0	0	0	0,116	0,884
Материальная характеристика сети, м ²	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626	65,626
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	0	0	0	0	0	0,116	0,884
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74							
Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м ²	0	0	0	0	0	0	1
Материальная характеристика сети, м ²	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	0	0	0	0	0	0	1
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227							
Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м ²	0	0	0	0	0	0	1
Материальная характеристика сети, м ²	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622	37,622
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	0	0	0	0	0	0	1
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1							
Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м ²	0	0	0	0	0	0	1
Материальная характеристика сети, м ²	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827	3,827
Отношение материальной	0	0	0	0	0	0	1

характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей							
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9							
Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м ²	0	0	0	0	0	0	1
Материальная характеристика сети, м ²	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384	92,384
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	0	0	0	0	0	0	1
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22							
Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м ²	0	0	0	0	0	0	0
Материальная характеристика сети, м ²	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	0	0	0	0	0	0	0

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Таблица 60

Наименование источника	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2049
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	0	0	0	0	0	0
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0	0	0	0	0	0
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	0	0	0	0	0	0

Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0	0	0	0	0	0
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0	0	0	0	0	0
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0	0	0	0	0	0

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Данные факты отсутствуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 61

Показатель	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2049
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1								
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Ввод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Собственные нужды, Гкал/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,151	0,100
Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Резерв	+2,370	+2,370	+2,370	+2,370	+2,370	+2,370	+2,370	+2,370

Показатель	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2049
(+)/Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч								
Доля резерва, %	73,31	73,31	73,31	73,31	73,31	73,31	73,31	73,31
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	1 479,53	1 479,53	1 479,53	1 479,53	1 479,53	1 479,53	1587,23	1701,93
Средневзвешенный УРУТ, кг.у.т/Гкал	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	175,44	155,45
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74								
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
Ввод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
Собственные нужды, Гкал/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201
Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,010
Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч	+0,051	+0,051	+0,051	+0,051	+0,051	+0,051	+0,051	+0,051
Доля резерва, %	27,18	27,18	27,18	27,18	27,18	27,18	27,18	27,18
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	189,67	189,67	189,67	189,67	189,67	189,67	189,67	192,97
Средневзвешенный УРУТ, кг.у.т/Гкал	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227								
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086
Ввод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Располагаемая	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086

Показатель	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2049
мощность оборудования, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066	1,066
Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,099
Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч	+0,446	+0,446	+0,446	+0,446	+0,446	+0,446	+0,446	+0,446
Доля резерва, %	42,91	42,91	42,91	42,91	42,91	42,91	42,91	42,91
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	967,46	967,46	967,46	967,46	967,46	967,46	967,46	994,16
Средневзвешенный УРУТ, кг.у.т/Гкал	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1								
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
Ввод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
Собственные нужды, Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,009
Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой	+0,050	+0,050	+0,050	+0,050	+0,050	+0,050	+0,050	+0,050

Показатель	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2049
мощности, Гкал/ч								
Доля резерва, %	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85	39,85
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	103,68	103,68	103,68	103,68	103,68	103,68	103,68	107,38
Средневзвешенный УРУТ, кг.у.т/Гкал	176,71	176,71	176,71	176,71	176,71	176,71	176,71	176,71
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9								
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966
Ввод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966
Собственные нужды, Гкал/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952	0,952
Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,118
Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч	+0,312	+0,312	+0,312	+0,312	+0,312	+0,312	+0,312	+0,312
Доля резерва, %	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	1 296,87	1 296,87	1 296,87	1 296,87	1 296,87	1 296,87	1 296,87	1535,37
Средневзвешенный УРУТ, кг.у.т/Гкал	169,66	169,66	169,66	169,66	169,66	169,66	169,66	169,66
Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22								
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
Ввод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывод мощности, Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Располагаемая мощность оборудования,	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086

Показатель	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2049
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
Расчетные потери при транспортировке, Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Присоединенная нагрузка абонентов, Гкал/ч	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч	+0,002	+0,002	+0,002	+0,002	+0,002	+0,002	+0,002	+0,002
Доля резерва, %	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	112,570	112,570	112,570	112,570	112,570	112,570	112,570	112,570
Средневзвешенный УРУТ, кг.у.т/Гкал	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Источники финансирования запланированных мероприятий:

1. Собственные средства – 13%, в.т.ч.:
 - а. амортизация – 22%;
 - б. прибыль – 2%;
2. Заемные средства – 76%;

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Статья 7 Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- 1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителя;
- 2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

- 3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;
- 4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;
- 5) создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 1 (часть 1) статья 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (пункт 4 Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с пунктом 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ и т.д.) в совокупности.

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», к которым относятся:

- 1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
- 2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- 3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
- 4) развитие систем централизованного теплоснабжения;
- 5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- 6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
- 7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- 8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;
- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
- федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;
- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального округа.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 51.

Таблица 51 - Результаты оценки ценовых последствий

Наименование критерия оценки	Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2049
Индекс потребительских цен	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037
Индекс тарифов на тепловую энергию	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Индекс цен на капитальные вложения	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
Индекс цен газовой промышленности	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013
Индекс тарифов на электрическую энергию	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
Индекс тарифов на услуги ЖКХ	1,047	1,047	1,09	1,06	1,06	1,06	1,06
Индекс цен химической промышленности	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
Индекс цен на нефтепродукты	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Варениковского сельского поселения

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 января 2023 г.) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице 52.

Таблица 52 – Актуализированный реестр систем теплоснабжения на территории Варениковского сельского поселения

№ п/п	Источник тепловой энергии	Организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании	
		Источник	Тепловые сети
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	МУП «ТЭК Крымского района»	МУП «ТЭК Крымского района»
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	МУП «ТЭК Крымского района»	МУП «ТЭК Крымского района»
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	МУП «ТЭК Крымского района»	МУП «ТЭК Крымского района»
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	МУП «ТЭК Крымского района»	МУП «ТЭК Крымского района»
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	МУП «ТЭК Крымского района»	МУП «ТЭК Крымского района»
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	МУП «ТЭК Крымского района»	МУП «ТЭК Крымского района»

**15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий
перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой
теплоснабжающей организации**

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, при утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

Таблица 53 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Варениковского СП

№ системы теплоснабжения	Наименование источника тепловой энергии	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Основание для присвоения
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	МУП «ТЭК Крымского района»	Источник/тепловые сети	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	МУП «ТЭК Крымского района»	Источник/тепловые сети	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	МУП «ТЭК Крымского района»	Источник/тепловые сети	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	МУП «ТЭК Крымского района»	Источник/тепловые сети	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)

№ системы теплоснабжения	Наименование источника тепловой энергии	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Основание для присвоения
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	МУП «ТЭК Крымского района»	Источник/ тепловые сети	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	МУП «ТЭК Крымского района»	Источник/ тепловые сети	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Варениковского сельского поселения приведен в таблице .

Таблица 54 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Варениковского СП

№ системы теплоснабжения	Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) , организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Протяженность тепловых сетей, м	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО
1	Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1	3,26	МУП «ТЭК Крымского района»	н/д	источник/тепловые сети	собственность	1845,5	Заявка подавалась	1	МУП «ТЭК Крымского района»
2	Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74	0,206	МУП «ТЭК Крымского района»	н/д	источник/тепловые сети	собственность	128	Заявка подавалась	1	МУП «ТЭК Крымского района»
3	Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227	1,086	МУП «ТЭК Крымского района»	н/д	источник/тепловые сети	собственность	934,6	Заявка подавалась	1	МУП «ТЭК Крымского района»
4	Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1	0,133	МУП «ТЭК Крымского района»	н/д	источник/тепловые сети	собственность	86	Заявка подавалась	1	МУП «ТЭК Крымского района»
5	Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9	0,966	МУП «ТЭК Крымского района»	н/д	источник/тепловые сети	собственность	1848,05	Заявка подавалась	1	МУП «ТЭК Крымского района»
6	Котельная №47, ст. Варениковская, ул. Советская, 67 МБДОУ д/с №22	0,086	МУП «ТЭК Крымского района»	н/д	источник/тепловые сети	собственность	13	Заявка подавалась	1	МУП «ТЭК Крымского района»

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций в рамках разработки схемы теплоснабжения не поступали.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Варениковского сельского поселения, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории Варениковского сельского поселения.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 55

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.	Источники инвестиций
-	-	-	-	-

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 56

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем планируемых инвестиций, тыс. руб.	Источники инвестиций
Котельная № 19, ст. Варениковская ул. Красная, 1				
1	Реконструкция тепловой сети от Котельной 19 до УП1	2030	52,362	-
2	Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП3	2030	489,735	-
3	Реконструкция тепловой сети от УП3 до УП6	2030	517,456	-
4	Реконструкция тепловой сети от УП3 до ввода в здание СТОМАТОЛОГИЯ Красная 52	2030	60,062	-
5	Реконструкция тепловой сети от УП6 до ввода в здание КАФЕ Красная 50Г	2030	210,986	-
6	Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП9	2030	431,213	-
7	Реконструкция тепловой сети от УП9 до УП17	2030	2858,090	-
8	Реконструкция тепловой сети от УП17 до УП19	2030	793,124	-
9	Реконструкция тепловой сети от УП9 до ввода в здание ДК, ул.Советская 41	2030	32,341	-
10	Реконструкция тепловой сети от УП17 до ввода в здание спортзала СОШ 56, ул. Советская 42	2030	600,618	-
11	Реконструкция тепловой сети от	2030	55,442	-

	УП19 до ввода в здание СОШ56, Советская 42			
12	Реконструкция тепловой сети от УП19 до ввода в здание мастерских СОШ 56, ул. Советская 42	2037	950,068	-
13	Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП25	2028	825,465	-
14	Реконструкция тепловой сети от УП25 до УП27	2028	295,689	-
15	Реконструкция тепловой сети от УП27 до УП30	2028	651,440	-
16	Реконструкция тепловой сети от УП30 до УП32	2028	231,007	-
17	Реконструкция тепловой сети от УП32 до УП33	2028	443,534	-
18	Реконструкция тепловой сети от УП25 до ввода в здание Кондитерская, ул.Красная 50 литер	2028	700,721	-
19	Реконструкция тепловой сети от УП27 до ввода в здание Торговый центр, ул.Красная 50 литер	2028	462,014	-
20	Реконструкция тепловой сети от УП30 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Красная 50 литер	2028	291,069	-
21	Реконструкция тепловой сети от УП32 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Красная 50 литер	2028	197,126	-
22	Реконструкция тепловой сети от УП33 до ввода в здание МАГАЗИН Ленина 88	2029	825,465	-
23	Реконструкция тепловой сети от УП33 до ввода в здание МАГАЗИН Красная 46а	2029	295,689	-
24	Реконструкция тепловой сети от УП33 до УП 35	2037	823,136	-
25	Реконструкция тепловой сети от УП35 до ввода в основное здание ДС №9, ул.	2037	440,416	-
26	Реконструкция тепловой сети от УП35 до ввода в здание ПРАЧЕЧНАЯ	2037	369,257	-
27	Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП39	2029	648,360	-
28	Реконструкция тепловой сети от УП39 до УП43	2029	160,165	-
29	Реконструкция тепловой сети от УП43 до УП44	2029	344,971	-

30	Реконструкция тепловой сети от УП44 до УП46	2029	177,105	-
31	Реконструкция тепловой сети от УП39 до ввода здание ул.Красная	2029	348,051	-
32	Реконструкция тепловой сети от УП43 до ввода в здание ул. Красная 51Б	2029	813,145	-
33	Реконструкция тепловой сети от УП44 до ввода в здание автовокзала, ул.	2029	338,810	-
34	Реконструкция тепловой сети от УП46 до УП50	2041	1672,335	-
35	Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП51	2041	57,696	-
36	Реконструкция тепловой сети от УП50 до ввода в здание ул.Пушкина 141 А	2041	75,005	-
37	Реконструкция тепловой сети от УП51 до УП53	2034	432,753	-
38	Реконструкция тепловой сети от УП53 до УП63	2034	30,801	-
39	Реконструкция тепловой сети от УП53 до УП54	2034	737,683	-
40	Реконструкция тепловой сети от УП54 до УП59	2034	304,929	-
41	Реконструкция тепловой сети от УП54 до ввода в здание Пушкина 148а	2034	70,842	-
42	Реконструкция тепловой сети от УП59 до ввода Пушкина 142/1	2034	20,021	-
43	Реконструкция тепловой сети от УП59 до УП61	2034	908,628	-
44	Реконструкция тепловой сети от УП61 до ввода в здание Пушкина 142/3	2034	49,282	-
45	Реконструкция тепловой сети от УП61 до УП62	2034	257,188	-
46	Реконструкция тепловой сети от УП62 до ввода1 в здание Пушкина 142/2	2034	86,243	-
47	Реконструкция тепловой сети от УП62 до ввода2 в здание Стоматология, ул. Пушкина 142/2	2034	118,584	-
48	Реконструкция тепловой сети от УП63 до УП64	2041	238,479	-
49	Реконструкция тепловой сети от УП64 до УП76	2041	1159,698	-
50	Реконструкция тепловой сети от	2041	338,486	-

	УП76 до УП78			
51	Реконструкция тепловой сети от УП64 до ввода в здание Администрация	2041	71,159	-
52	Реконструкция тепловой сети от УП76 до ввода здание корпус ШИ	2041	188,475	-
53	Реконструкция тепловой сети от УП78 до ввода в здание ШИ	2041	244,248	-
54	Реконструкция тепловой сети от УП78 до УП80	2041	161,550	-
55	Реконструкция тепловой сети от УП80 до УП81	2041	184,629	-
56	Реконструкция тепловой сети от УП81 до ввода в здание Ленина 53	2034	23,101	-
57	Реконструкция тепловой сети от УП81 до ввода в здание Ленина 53а	2034	505,135	-
58	Реконструкция тепловой сети от УП80 до УП87	2034	659,140	-
59	Реконструкция тепловой сети от УП87 до УП91	2041	826,982	-
60	Реконструкция тепловой сети от УП91 до ввода1 в здание ул. Ленина 82	2041	5,770	-
61	Реконструкция тепловой сети от УП91 до УП92	2041	101,930	-
62	Реконструкция тепловой сети от УП92 до ввода в здание Торгового центра, ул. Красная 43	2041	669,279	-
63	Реконструкция тепловой сети от УП92 до УП102	2041	417,338	-
64	Реконструкция тепловой сети от УП102 до ввода2 в здание ул. Ленина 82	2041	9,616	-
65	Реконструкция тепловой сети от УП102 до УП105	2041	257,711	-
66	Реконструкция тепловой сети от УП105 до ввода в здание АПТЕКА	2041	9,616	-
67	Реконструкция тепловой сети от УП105 до УП106	2041	171,166	-
68	Реконструкция тепловой сети от УП106 до ввода в здание	2041	11,539	-
69	Реконструкция тепловой сети от УП64 до Т1	2041	78,852	-
70	Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП66	2041	67,313	-
71	Реконструкция тепловой сети от УП66 до УП68	2037	475,875	-

72	Реконструкция тепловой сети от УП68 до УП69	2037	225,016	-
73	Реконструкция тепловой сети от УП69 до ввода в здание1	2037	9,616	-
74	Реконструкция тепловой сети от УП69 до УП72	2037	286,559	-
75	Реконструкция тепловой сети от УП72 до ввода здание 2	2037	7,700	-
76	Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП107	2037	64,682	-
77	Реконструкция тепловой сети от УП107 до ввода в здание кафетерий	2037	220,227	-
78	Реконструкция тепловой сети от УП107 до УП108	2037	184,806	-
79	Реконструкция тепловой сети от УП108 до ввода в здание ул.Красная 52а	2037	98,563	-
80	Реконструкция тепловой сети от УП 108 до УП 109	2037	35,421	-
81	Реконструкция тепловой сети от УП 109 до УП 111	2037	488,195	-
82	Реконструкция тепловой сети от УП111 до ввода в здание Спорткомплекс	2037	3100,472	-
83	Реконструкция тепловой сети от УП111 до ввода в здание ул. Красная, 50	2037	254,108	-
Котельная № 20, ст. Варениковская ул. Красная, 74				
1	Реконструкция тепловой сети от Котельной№20 до УП4	2044	1707,292	-
2	Реконструкция тепловой сети от УП3 до ввода в здание СОШ41, ул. Красная, 74	2044	403,492	-
3	Реконструкция тепловой сети от УП4 до ввода в здание Мастерские СОШ41, ул. Красная 74	2044	44,661	-
Котельная № 24, ст. Варениковская ул. Пушкина, 227				
1	Реконструкция тепловой сети от Котельной 24 до УП2	2034	676,081	-
2	Реконструкция тепловой сети от УП2 до ввода здание хоз. помещения, ул. Пушкина,242	2034	280,289	-
3	Реконструкция тепловой сети от УП2 до УП4	2034	286,449	-
4	Реконструкция тепловой сети от УП4 до ввода в здание Поликлиника	2034	195,586	-

5	Реконструкция тепловой сети от УП4 до УП6	2034	138,604	-
6	Реконструкция тепловой сети от УП6 до УП7	2034	221,649	-
7	Реконструкция тепловой сети от УП7 до УП10	2034	1184,435	-
8	Реконструкция тепловой сети от УП10 до УП11	2034	51,949	-
9	Реконструкция тепловой сети от УП11 до УП12	2034	72,728	-
10	Реконструкция тепловой сети от УП12 до УП13	2034	845,036	-
11	Реконструкция тепловой сети от УП13 до УП14	2034	294,377	-
12	Реконструкция тепловой сети от УП14 до ввода в здание1 больницы, ул.Пушкина,242	2034	255,648	-
13	Реконструкция тепловой сети от УП12 до Т1	2034	135,067	-
14	Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП16	2034	157,085	-
15	Реконструкция тепловой сети от УП16 до ввода в здание спортзал СОШ 58, ул. Пушкина,250	2037	560,577	-
16	Реконструкция тепловой сети от УП16 до УП18	2037	580,598	-
17	Реконструкция тепловой сети от УП18 до ввода здание СОШ№58, ул.Пушкина,250	2037	162,773	-
18	Реконструкция тепловой сети от УП10 до УП24	2036	5068,427	-
19	Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП26	2036	232,039	-
20	Реконструкция тепловой сети от УП26 до ввода в здание2 больницы, ул. Пушкина,242	2036	126,284	-
21	Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП30	2036	2618,226	-
22	Реконструкция тепловой сети от УП30 до Т2	2036	86,582	-
23	Реконструкция тепловой сети от Т2 до ввода в здание МАГАЗИН, ул.Орджоникидзе,42	2036	585,218	-
24	Реконструкция тепловой сети от УП30 до УП31	2036	6,927	-
25	Реконструкция тепловой сети от УП31 до Т3	2036	86,582	-
26	Реконструкция тепловой сети от	2036	137,064	-

	ТЗ до ввода в здание3 больницы, ул. Пушкина,242			
27	Реконструкция сети ГВС от Котельной 24 до УП2	2034	676,081	-
28	Реконструкция сети ГВС от УП2 до ввода хоз.помещения,ул. Пушкина,242	2034	280,289	-
29	Реконструкция сети ГВС от УП2 до УП4	2034	286,449	-
30	Реконструкция сети ГВС от УП4 до ввода в здание Поликлиника,ул. Пушкина,242	2034	195,586	-
31	Реконструкция сети ГВС от УП4 до УП6	2034	138,604	-
32	Реконструкция сети ГВС от УП6 до УП7	2034	123,086	-
33	Реконструкция сети ГВС от УП7 до УП10	2034	657,739	-
34	Реконструкция сети ГВС от УП10 до УП11	2034	28,848	-
35	Реконструкция сети ГВС от УП11 до УП12	2034	40,388	-
36	Реконструкция сети ГВС от УП12 до УП13	2034	469,264	-
37	Реконструкция сети ГВС от УП13 до УП14	2034	163,473	-
38	Реконструкция сети ГВС от УП14 до ввода в здание1 больницы, ул. Пушкина,242	2034	255,648	-
39	Реконструкция сети ГВС от УП10 до УП24	2036	2483,017	-
40	Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП26	2036	128,855	-
41	Реконструкция сети ГВС от УП26 до ввода в здание2 больницы, ул.Пушкина,242	2036	126,284	-
42	Реконструкция сети ГВС от УП24 до УП28	2036	76,929	-
43	Реконструкция сети ГВС от УП28 до УП30	2036	1377,022	-
44	Реконструкция сети ГВС от УП30 до ТЗ	2036	51,927	-
45	Реконструкция сети ГВС от ТЗ до ввода в здание 3 больницы, ул. Пушкина,242	2036	137,064	-
Котельная № 31, Крымский район, п. Фадеево, ул. Школьная, 1				
1	Реконструкция тепловой сети от кот 31 до УП5	2046	1710,896	-

2	Реконструкция тепловой сети от УП5 до ввода в здание СОШ №28 ул. Школьная,1	2046	26,181	-
Котельная № 33, х. Школьный, ул. Варениковская, 9				
1	Реконструкция тепловой сети от Котельной 33 до УП1	2039	6,160	-
2	Реконструкция тепловой сети от УП1 до УП7	2039	1788,019	-
3	Реконструкция тепловой сети от УП7 до ввода в здание ДС №37, ул. Варениковская,4Г	2039	423,107	-
4	Реконструкция тепловой сети от УП7 до УП14	2039	5780,626	-
5	Реконструкция тепловой сети от УП14 до УП18	2039	3365,652	-
6	Реконструкция тепловой сети от УП18 до УП22	2039	2572,736	-
7	Реконструкция тепловой сети от УП22 до ввода в здание ДК, ул. Магистральная,48-а	2039	472,149	-
8	Реконструкция тепловой сети от УП22 до УП24	2039	1057,768	-
9	Реконструкция тепловой сети от УП24 до ввода в здание Кафе, ул. Веселая,1а	2039	426,954	-
10	Реконструкция тепловой сети от УП24 до УП27	2039	455,802	-
11	Реконструкция тепловой сети от УП27 до УП31	2039	1344,327	-
12	Реконструкция тепловой сети от УП31 до ввода в здание жил. дома,ул. Магистральная, 48	2039	419,261	-
13	Реконструкция тепловой сети от УП31 до УП34	2039	778,902	-
14	Реконструкция тепловой сети от УП34 до УП36	2039	296,175	-
15	Реконструкция тепловой сети от УП36 до ввода в здание жил. дома, ул. Магистральная, 46	2039	163,245	-
16	Реконструкция тепловой сети от УП34 до УП39	2039	675,048	-
17	Реконструкция тепловой сети от УП39 до УП40	2039	135,524	-
18	Реконструкция тепловой сети от УП40 до Т1	2039	73,082	-
19	Реконструкция тепловой сети от Т1 до УП42	2039	815,443	-
20	Реконструкция тепловой сети от	2039	253,864	-

	УП42 до ввода в здание жил. дома , ул.Магистральная, 40			
21	Реконструкция тепловой сети от УП42 до УП45	2039	173,089	-
22	Реконструкция тепловой сети от УП45 до УП47	2039	892,371	-
23	Реконструкция тепловой сети от УП47 до ввода в здание СОШ №59, ул. Магистральная,38	2039	728,442	-
24	Реконструкция тепловой сети от УП22 до УП50	2041	921,220	-
25	Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП55	2041	978,916	-
26	Реконструкция тепловой сети от УП55 до ввода в здание ул.Магистральная, 50	2041	59,620	-
27	Реконструкция тепловой сети от УП55 до УП60	2041	1488,568	-
28	Реконструкция тепловой сети от УП60 до ввода в здани жил. дома, , ул. Магистральная, 52	2041	96,161	-
29	Реконструкция тепловой сети от УП60 до УП63	2041	903,911	-
30	Реконструкция тепловой сети от УП63 до ввода в здание жил. дома , ул.Магистральная, 54	2041	125,971	-
31	Реконструкция тепловой сети от УП63 до УП67	2041	400,029	-
32	Реконструкция тепловой сети от УП67 до УП69	2041	461,571	-
33	Реконструкция тепловой сети от УП69 до УП70	2041	218,687	-
34	Реконструкция тепловой сети от УП70 до ввода в здание жил.дома , ул. Магистральная, 97	2041	261,557	-
35	Реконструкция тепловой сети от УП67 до УП76	2041	734,668	-
36	Реконструкция тепловой сети от УП76 до УП77	2041	88,468	-
37	Реконструкция тепловой сети от УП77 до Т2	2041	51,927	-
38	Реконструкция тепловой сети от Т2 до ввода в здание жил. дома, ул.Магистральная, 58	2041	47,741	-
39	Реконструкция тепловой сети от УП77 до УП78	2041	914,788	-
40	Реконструкция тепловой сети от УП78 до ввода в здание жил. дома ,	2041	87,783	-

	ул. Магистральная, 60			
41	Реконструкция тепловой сети от УП50 до УП84	2041	1980,824	-
42	Реконструкция тепловой сети от УП84 до ввода в здание Сельская администрация, ул. Магистральная,89	2041	118,278	-
43	Реконструкция тепловой сети от УП84 до УП87	2041	2621,232	-
44	Реконструкция тепловой сети от УП87 до ввода в здание жил. дома , ул. Магистральная, 83	2041	813,520	-
45	Реконструкция тепловой сети от УП87 до УП91	2041	1521,263	-
46	Реконструкция тепловой сети от УП91 до Т3	2041	71,159	-
47	Реконструкция тепловой сети от Т3 до ввода в здание жил. дома ул. Магистральная, 81	2041	75,462	-
48	Реконструкция тепловой сети от УП91 до УП94	2041	861,600	-
49	Реконструкция тепловой сети от УП94 до ввода в здание Поликлиника, ул. Магистральная,79	2041	190,398	-

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 57

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем планируемых инвестиций	Источники инвестиций
1	-	-	-	-

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

№ п/п	Замечания и предложения	Примечание

17.2. Ответы разработчиков проектов схемы теплоснабжения на замечания и предложения

№ п/п	Замечания и предложения	Примечание

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Актуализация схемы теплоснабжения производилась на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 10 января 2023 г.

**ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В
ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Реестр измененных мероприятий	Мероприятия выполненные утвержденной схемой